

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ Zadavatel “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní“, ev. č. ve věstníku Z2023-059906 (dále jen „ Zakázka “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ ZZVZ “)
Věc:	Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 9

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na kterou reaguje (byť byla doručena po uplynutí zákonné lhůty) takto:

Žádost č.	57
Datum doručení:	19. 2. 2024
Přesné znění žádosti:	<i>Rádi bychom zadavatele požádali o vysvětlení dodatečných informací, kdy v DI č.4 dotazu 27. „zadavatel“ udává, že nechává na dodavateli výběr systému vibroizolace, která bude splňovat požadavky na tlumení, ale zároveň v DI č.6 dotaz 40 zadavatel trvá na dodržení vzduchové mezery. Dodavatel má tedy dotaz, jestli zadavatel důsledně trvá na vzduchové mezeře nebo v rámci RDS je možné použít systém, který bude splňovat požadované tlumící účinky bez vzduchové mezery.</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel trvá na dodržení vzduchové mezery. V prvním citovaném vysvětlení se jednalo o informaci ohledně volby použitého materiálu a také o možnosti použít buď pásy a nebo terče, kdy obě tato řešení jsou uvažována v rámci zpracované studie a u obou řešení se zachovává vzduchová mezera.

II.

V souvislosti s tímto vysvětlením nedošlo ke změně zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 20. 2. 2024

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková, prokurista

zástupce Zadavatele