

## MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

### Odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:  
ze dne: 2022-03-03  
Číslo jednací: MUUB/28224/2022/OZP/Chm  
Spisová zn.: MUUB/24066/2022/OZP/Chm  
Listů: 1  
Příloh/listů příloh: 0  
Vyřizuje: Mgr. Soňa Chmelová  
Telefon: 572 805 315  
E-mail: sona.chmelova@ub.cz  
Vyhотовeno dne: 2022-03-16  
Vypraveno dne: 2022-03-17

Dle rozdělovníku

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán státní památkové péče ve smyslu § 29, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 03.03.2022 žádost žadatele, kterým je **město Uherský Brod, IČO 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod**, žádost o vydání rozhodnutí – závazného stanoviska ve věci: **„Sanace schodišťových stupňů kaple Andělů Strážných, Uherský Brod“**, nemovitá kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rej. č. 46444/7-3508, na pozemku parc. č. st. 1259, v katastrálním území Uherský Brod, na území Městské památkové zóny Uherský Brod, kterou projednal a podle § 14, odst. 1, § 44a zákona o státní památkové péči a § 67 správního řádu vydává toto

#### závazné stanovisko:

**Sanace schodišťových stupňů kaple Andělů Strážných, Uherský Brod**, nemovitá kulturní památka vedená v ÚSKP ČR pod rej. č. 46444/7-3508, na pozemku parc. č. st. 1259, v katastrálním území Uherský Brod, na území Městské památkové zóny Uherský Brod, dle předložené žádosti ze dne 03.03.2022 a záměru „Kaple svatých Andělů Strážných v Uherském Brodě“, vypracoval Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim, licence MK ČR č. 4127/99, datum: 19.02.2022, spočívající v případě zkoušek materiálů a technologií v jejich provedení na pohledově neexponovaných partiích objektu, v čištění povrchu lokálně dle potřeby prostředky na bázi tenzidů bez obsahu kyselých a žíravých složek v aplikaci s následným oplachem vodou, v dočištění za pomoci jemných štětinových kartáčů (mokrou cestou), v lokálním použití gelu na bázi fluoridu amonného s následnými oplachy vodou max. 100 bar., v biosanaci vodouředitelným fungicidním prostředkem k sanaci a preventivní ochraně kamene při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi, nebo biocidním přípravkem bez chlóru k likvidaci řas, plísní, mechů a bakterií, v ředění 1:8 s vodou opakovaně, v konsolidaci na bázi organokřemičitanů nebo zpevňovačem kamene na bázi organokřemičitanů, ve tmelení minerálními tmely probarvenými ve hmotě s příměsí stálobarevných anorganických pigmentů oxidů kovů a patřičné frakce křemičitého písku pro dodržení struktury kamene, ve spárování minerální směsí na trassové bázi, v barevné retuši vápennou lazurou s příměsí anorganických pigmentů s příměsí 3% lazurovacího vysoce prodyšného reverzibilního silikonového nátěru, alternativně stálobarevnými anorganickými pigmenty v lihu, v provedení konzervace a hydrofobizace bezbarvým hydrofobizačním prostředkem na silan-siloxanové bázi, nebo hydrofobizačním prostředkem na bázi siloxanů, v provedení doplňků z kamene – pískovec z lokality Podhorní Újezd, v provedení přesně tvarované kamenné vložky, s uložením do lůžek – ve fixaci románským cementem, v tvarovém povrchovém opracování po osazení, v provedení injektáže injektážním prostředkem na organokřemičité bázi s románským cementem a trasovou moučkou, je podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči, z hlediska zájmu státní památkové péče

přípustná.

## Odůvodnění:

Rozhodnutí – závazné stanovisko se vydává na základě žádosti vlastníka dotčené nemovité kulturní památky, který je dle § 27 správního řádu jediným účastníkem správního řízení. Dnem podání bylo v souladu s § 44 odst. 1 zákona zahájeno správní řízení.

Jedná se o obnovu kamenných schodů nemovité kulturní památky kaple sv. Andělů Strážných v Uherském Brodě, která je vedená v ÚSKP ČR pod rej. č. 46444/7-3508, na pozemku parc. č. st. 1259, na území Městské památkové zóny Uherský Brod, která byla vyhlášena dne 20.11.1990, vyhláškou JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, a proto je nutné postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči.

Předmětem žádosti je záměr „Kaple svatých Andělů Strážných v Uherském Brodě“, vypracoval Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim, Licence MK ČR č. 4127/99, datum: 19.02.2022.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí, (dále jen „správní orgán“), obdržel dne 03.03.2022 žádost žadatele o vydání rozhodnutí – závazného stanoviska a tímto dnem podle § 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

V rámci správního řízení si správní orgán, vyžádal dne 07.03.2022, podle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, (dále jen „odborná organizace státní památkové péče“), které je zákonnou podmínkou pro vydání rozhodnutí.

Správní orgán obdržel dne 11.03.2022 písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, ze dne 10.03.2022, č. j. NPU-373/18876/2022, ve kterém odborná organizace státní památkové péče na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že posuzované práce nejsou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.

Správní orgán se s písemným vyjádřením odborné organizace státní památkové péče ztotožňuje.

Je navrženo čištění povrchu lokálně dle potřeby prostředky na bázi tenzidů bez obsahu kyselých a žíravých složek s aplikací s následným oplachem vodou. Dočištění je navrženo ručně za pomoci jemných štětinových kartáčů (mokrou cestou). Je navrženo lokální použití gelu na bázi fluoridu amonného, prostředkem FP Remmers s následnými oplachy vodou max. 100 bar. Je navržena biosanace prostředkem SANAL (Teluria Skrchov) v ředění 1:8 s vodou opakovaně, popřípadě prostředkem Sanatop LIQUID Stachema a.s. Je navržena konsolidace organokřemičitany KSE 100 a KSE 300 (Remmers), popřípadě prostředkem Fixasil OH sch 07 (Stachema a.s.). Je navrženo tmelení a plastická retuš minerálním tmelem TUBAG (Terzith) probarevené ve hmotě s příměsí stálobarevných anorganických pigmentů oxidů kovů Bayer-Bayferrox SRN a patřičné frakce křemičitého písku pro dodržení struktury kamene. Tmely a barvy budou bez příměsí styrenakrylátových pryskyřic a metakrylátů. V provedení spárování minerální směsí na trassové bázi je navržen prostředek TUBAG TKF. Je navržena barevná retuš vápennou lazurou s příměsí pigmentů Bayer s příměsí 3% prostředku Historic Lassur (Remmers) silikonové báze, která nevytváří povlak, vysoce paropropustné bez fixativů a penetrátorů (pouze vodu ředěné báze), alternativně stálobarevnými anorganickými pigmenty Bayer-Bayferrox SRN s lihem. V provedení konzervace a hydrofobizace běžnými prostředky řady Funcosil SLN alternativně prostředkem Repesil (Stachema a.s. Slaný). Je navržena injekce prostředkem KSE 500 STE (Remmers) s románským cementem a trasovou moučkou. Je navrženo provedení doplňků kamene z pískovce z lokality Podhorní Újezd, přesně tvarovanými kamennými vložkami s uložením do lůžek a jejich fixací románským cementem. Dále je navrženo tvarové a povrchové opracování a vsazení doplňků kamene.

Základní koncepce restaurátorského záměru se soustředí zejména na materiálové zabezpečení jednotlivých schodových stupňů a na zkvalitnění jejich estetické stránky (kamenné vložky, plastická retuš). Navržené materiály i technologický postup je běžný při obnově architektonických prvků obdobné povahy a užívá se i při restaurování uměleckořemeslných děl z kamene. Schodové stupně nejsou dílem uměleckým ani uměleckořemeslným a není třeba, aby práce prováděl restaurátor s platnou licencí Ministerstva kultury České republiky. Nicméně je nutné postupovat dle technických listů navržených přípravků a dodržovat nutné technologické pauzy a dbát na výslednou estetickou kvalitu provedeného díla.

Kaple Andělů Strážných je solitérním objektem stojícím v prostoru městského parku. Ke vstupu vede trojice schodových stupňů složených ze šestice kamenných kvádrů, jejichž styčné plochy spojují se rozevírají, rozpraskaným spárováním proniká voda a po případném promrzání degraduje samotnou materiálovou podstatu kamene. Poškozené jsou i profilace jednotlivých stupňů. Dle fotografie z roku 1942 se při kapli nacházel pouze jeden schodišťový stupeň, z čehož se dá dovodit, že současné stupně jsou pravděpodobně z části novodobé, potažmo transferem. Kaple pochází z roku 1763 a byla vybudována na náklady uherskobrodského měšťana Šimona Šuranského. Kaple se v 18. a 19. století využívala k pohřebním obřadům obyvatel místní části Havříce.

Za památkové a kulturní hodnoty lze v daném případě považovat charakter materiálu (pískovec), způsob opracování, typ profilace, charakter uložení a osazení schodových stupňů, jejich vzájemnou návaznost a návaznost na kapli. Schodové stupně nejsou předmětem uměleckého řemesla a nejsou ani uměleckým dílem, není proto nezbytně nutné, aby práce prováděl restaurátor s licencí Ministerstva kultury České republiky.

Kaple sv. Andělů Strážných se nachází na území Městské památkové zóny Uherský Brod, která byla vymezena za účelem zabezpečení památkové ochrany a péče o dané území pro historickou, kulturní a jinou osobitost místa, historické vazby prostorů i nemovitostí a vnější obraz sídla. K chráněným památkovým hodnotám patří zejména urbanistická struktura města, parcelace, půdorysná a hmotová skladba zástavby, dominanty sídla a kompoziční vztahy prostorů. Chráněnou hodnotou památkové zóny je rovněž kvalita a historický charakter prostředí. Kaple sv. Andělů Strážných tvoří v této části Městské památkové zóny Uherský Brod místní dominantu a reprezentuje hodnotnou historickou stavbu pozdního baroka. Obnova pískovcových stupňů má probíhat současně v rámci obnovy kaple sv. Andělů Strážných. Provedenou obnovou kamenných stupňů dojde ke zlepšení stavebně technické stavu této části nemovité kulturní památky.

Obnova pískovcových stupňů je navržena v důsledku plánované obnovy kaple sv. Andělů Strážných, jež byla schválena na základě rozhodnutí správního orgánu spisová zn. MUUB/44041/2021/OZP/Chm. Součástí uvedeného rozhodnutí byla správním orgánem stanovena podmínka, kdy v rámci nové žádosti o závazné stanovisko správního orgánu má být správnímu orgánu předložen k posouzení návrh sanace kamenných stupňů, které se nacházejí před vstupem do kaple. Tento návrh sanace kamenných stupňů kaple sv. Andělů Strážných je řešen v rámci tohoto rozhodnutí.

Správnímu orgánu, jako příslušnému orgánu státní památkové péče, jsou dobře známy poměry dotčeného objektu a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných úprav.

Při posuzování žádosti správní orgán vycházel ze znalosti situace, z předloženého záměru, z písemného vyjádření odborné organizace státní památkové péče, z vyhlášky JM KNV v Brně o prohlášení území historických jader měst za památkové zóny, kterou byla dne 20.11.1990 vyhlášena Městská památková zóna Uherský Brod.

Po ukončení shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí správní orgán nevyzval účastníka řízení podle ustanovení § 36 odst. 2 a 3 správního řádu, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřil k jeho podkladům i ke způsobu jejich zajištění, popřípadě navrhl jejich doplnění, z toho důvodu, že se žádosti v plném rozsahu vyhovuje.

Po posouzení žádosti a vzhledem k tomu, že požadované úpravy navrhované v záměru, nebudou mít negativní dopad na památkové hodnoty výše uvedené nemovité kulturní památky a památkové hodnoty Městské památkové zóny Uherský Brod a nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče, správní orgán, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí – závaznému stanovisku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru kultury a památkové péče, tř. Tomáše Bati č. p. 21, Zlín, prostřednictvím Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Mgr. Soňa Chmelová  
referentka státní památkové péče  
(podepsáno elektronicky)

#### **Rozdělovník:**

##### **účastníci (dodejky)**

Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

#### **Na vědomí:**

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Mgr. Lenka Melichová, Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž, DS: 2cy8h6t