



Situace TS 6/0,4kV, kotelna
Měřítko 1:350

Zásuvková skříň IP54 jištěná s chráničem 63/4/003;
zásuvky 4x230V, 1x32/5, 1x63/5, přístroje EATON 10kA;
použité pouzdro: 500x330x155mm, barva: světle šedá;
ZS1 bude instalována do polyesterové skříně - viz Příloha č.13

Nová TS 6/0,4kV, kotelna (T116+T118)
Jedná se o přibližnou polohu, přesné vytyčení bude provedeno až při realizaci stavby "Nové kotelny". Stavby TS a "Nová kotelny" budou realizovány současně.
Součástí této stavby NEBUDOU zemní práce při výstavbě nové trafostanice. Zemní práce (výkop pro TS, výkop pro kabelové trasy, štěrkové podloží) zajistí investor.

Projektant / Vypracoval:	Název stavby:	Investor:	Název přílohy:	Stupeň:	DZSP
Ing. Radim Chrástek IČO: 11997672	„Alfagen - Trafostanice, kotelna“	AL INVEST Břidličná, a.s.	02 - Situace TS 6/0,4kV, kotelna	Formát:	A4
Datum: 29.11.2023	Stavební objekt:	Bruntálská 167, 793 51 Břidličná		List:	1/1
	TS 6/0,4kV, kotelna (T116+T118)	IČO: 27376184			