



Ministerstvo životního prostředí



## ALINVEST

**Věc: „ALfagen - Přemístění kotelny“**  
**Vysvětlení/~~změna~~/~~doplnění~~ zadávací dokumentace č. 2**

**Dotaz č. 1:**

Stávající potrubní rozvody a rozdělovače budou nahrazeny za nové: ANO / NE

**Odpověď na dotaz č. 1:**

ANO

**Dotaz č. 2:**

Stávající nádrž na kondenzát bude nahrazena novou: ANO / NE

**Odpověď na dotaz č. 2:**

ANO

**Dotaz č. 3:**

Stávající písková filtrace bude nahrazena za nové: ANO / NE

**Odpověď na dotaz č. 3:**

ANO

**Dotaz č. 4:**

Stávající čerpadla na přečerpání kondenzátu budou nahrazeny na nové: ANO / NE

**Odpověď na dotaz č. 4:**

ANO

**Dotaz č. 5:**

Bezpečnostní plyn. zařízení (BAP) přemístit stávající nebo navrhnout nové?

**Odpověď na dotaz č. 5:**

Navrhnout nové

**Dotaz č. 6:**

Je možno poskytnout stávající dokumentaci ke kotlům či napájecí nádrži (rozměry)?

**Odpověď na dotaz č. 6:**

ANO pro kotel K1

**Dotaz č. 7:**

Uvažujete o instalaci nových regulačních ventilů na výstupu z každého kotle nebo bude ponechána stávající regulační soustava?

**Odpověď na dotaz č. 7:**

Ponechat technicky stávající regulační soustavu, použít „ZIMNÍ SMYČKU“ a „LETNÍ SMYČKU“ udělat novou.

Tento projekt je spolufinancován Modernizačním fondem na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

---



Ministerstvo životního prostředí



ALINVEST

Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno **pouze vysvětlení zadávací dokumentace**, neprodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://profily.proebiz.com/profile/27376184>

V Břidličné dne 30.11.2023

Ing. Hana Sušková