



## LEGENDA

- ROZPODÍ STUDNÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 (PLAST)  
ROZPODÍ TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB NASTAVENÝCH (VĚSTVA Z ČEDČ. VL.)  
ROZPODÍ CÍRK. TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB NASTAVENÝCH (VĚSTVA Z ČEDČ. VL.)  
ROZPODÍ POŽÁRNÍ VODY Z RZINK. TRUB  
VENKOVNÍ VODOVOD

## POZNÁMKA

POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽARNE DĚLICI K-CEMI  
POTRUBÍ PROCHÁZEJÍCÍ POŽARNE DĚLICI K-CEMI  
(PU) (POZNK. POTR.) – PROTPOŽÁRNÍ ÚČAŇKA

ZATĚSNIT PROTPOŽÁRNÍ TMELY (PLAST. I POZINK.TR.)  
OPATŘIT NEHOŘAVOU IZOLACI (MW) S PŘESAHEM 500 MM

OPATŘIT PROTPOŽÁRNÍ PÁSY (PP) (PLAST. POTR. DO D63)

PŘI PROSTUPU STROPEM ZDOLA (1x), PŘI PROSTUPU ZDI OBOUSTRANNĚ (2x)

ROZVOD POŽARNÍ VODY JE V CÍLEM OBJEKTU VEDEN ODELENE OD PITNÉ VODY

PŘEDPOKLÁDÁ SE KOMPENZACE OHYBY NA TRASE

TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

(VZ STAVEBNÍ ČÁST)

LEGENDA ARMATUR :

RV – REGULAČNI VENTIL

VK - VYPUŠTĚNÍ KOHOÚT

HLAVNI UZAVRTI VOJNICK. UZNACI ORIENTACIAMI TABULKAMI

<p>Vedoucí atelieru : ING. VLADIMÍR ŽÁK</p> <p>HP : MICHAL TOMÁŠEK</p>	<p>13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 A</p>
--	---

Významnost:	<i>Kat</i>	Zodpovedný projektant:	<i>Kat</i>
INC. JAROSLAV KOVÁR		INC. JAROSLAV KOVÁR	
Investor: MĚSTO BRUNTÁL			
NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL			
Adresa:	ZEMNÍ STADION NA KAVALČOVĚ ULICI V BRUNTÁLE		
Díl:	D.1 DOKUMENTACE STAVBNÍHO OBJEKTU SO 01		
Kód:	D.1.4.1 ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE		
Objekt:	ZI - VODOVOD - 2.NP		

ZOLAECE POTRUBI PROVĚST DLE POŽADÁVKŮ VÝHL. 193 ŠS-2007

STUDENÁ VODA : ZOLAECE NÁLEKOVÁ TL. 13 MM	
POŽÁRNÍ VODA : ZOLAECE NÁLEKOVÁ TL. 13 MM	
TEPLÁ A GRUL. VODA, SMÍŠANÁ : ZOLAECE NÁLEKOVÁ	
POTR. 20/2,8 - 20 MM	POTR. 50/6,9 - 40 MM
POTR. 25/3,5 - 25 MM	POTR. 63/6,6 - 45 MM
POTR. 32/4,4 - 32 MM	POTR. 76/5,5 - 40 MM
POTR. 42/4,4 - 40 MM	POTR. 90/5,2 - 50 MM