

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

AS PROJECT CZ s.r.o

U Prostředního mlýna 128
 393 01 Pelhřimov

Vaše žádost ze dne, značka:
 01.09.2020

Naše značka:
 109200016
 (P20_16)

Vyřizuje:
 Ing Lenka Marečková

dne:
 08.09.2020

Věc: Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: k.ú. Bruntál parc.č. 2240, 2249/1 a 2257/1
 Stavebník: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
 Projektant: AS PROJECT CZ s.r.o., U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
 Č. zakázky: 978/19 Datum: červen 2020

Předmětem předložené dokumentace je novostavba zimního stadionu, včetně přilehlých ploch a komunikací.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

Bezbariérový popis stavby:

Veškeré vstupy do 1NP (pro veřejnost) odpovídají požadavkům této vyhlášky. U hlavního vstupu vedle schodiště je umístěn výtah, který bezbariérově spojuje 1NP a 2NP. Hygienická zázemí pro veřejnost (u tribun pro diváky a u bufetu) jsou vybavena s dvěma oddělenými kabinami pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (ženy, muži). U hygienických zázemí pro sportovce (bruslaře) není uvažováno se speciálními požadavky pro imobilní, tedy tzn. sledge hokejisty. Na tribuně je vyhrazeno 5 míst pro vozíčky. Vybavení objektu pro zrakově a sluchově postižené bude odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb. - veškeré prosklené plochy budou vybaveny značením dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Všechny navržené venkovní chodníky jsou řešeny tak, aby umožňovaly užívání osobami s omezenou schopností orientace. Vzhledem ke komplikovaným výškovým poměrům v území, není možné na všech navržených chodnících zajistit maximální podélný sklon 1:12 (8,33 %), ale vnitřní areál zimního stadionu je zpřístupněn dvojicí chodníků (jeden vedoucí od parkovací plochy Wellness centra a druhý od MK Kavalcova jako obchůzná trasa za hlavní schodiště), které splňují požadavky na maximální podélný sklon 8,33 %.

Na autobusové zastávce je navržena přirozená vodící linie ve formě zvýšeného chodníkového obrubníku +60 mm nad pochozí plochou nástupiště směrem do zeleně, podél něhož je důsledně dodržen průchozí prostor. Na zastávce je navržena nástupní hrana s výškou 200 mm, která je do vzdálenosti 0,5 m od líce zastávkového obrubníku vyznačena betonovou zámkovou dlažbou červené barvy bez hmatové úpravy. Místo nástupu do prvních dveří stojícího autobusu je vyznačeno signálním pásem šířky 0,8 m, který je ukončen u chodníkového obrubníku, který plní funkci přirozené vodící linie. Signální pás začíná u červené dlažby vyznačující bezpečnostní odstup.


V řešeném území je vytvořeno 94 nových parkovacích stání, z toho je pět stání vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu.

více viz. souhrnná technická zpráva - bod B.2b4 str. 15

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.


NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODDĚL SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
 ODBORNÝ KONZULTANT

Ing Lenka Marečková, Odborný konzultant
 Adr. střediska: , 393 01 Pelhřimov
 , lenka.mareckova1@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR