



HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č.j. HSOS-8605-2/2020

Bruntál 30.9.2020

Vyřizuje: Mgr. Karel Děkan
Tel.: 950 740 122
E-mail: karel.dekan@hzsmsk.cz

Počet listů: 1
Přílohy: 0
PID: HZSTX00CIYLB

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov



Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název a místo stavby: Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále

Stavebník: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892

Předložená dokumentace: dokumentace pro stavební řízení

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.08.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel: Jaroslava Pakostová, číslo ČKAIT 1000291, datum 3.6.2020).
- Zařízení odvodu tepla a kouře (zpracovatel: Jitka Smékalová, číslo ČKAIT 1103116, datum 07/2020).

Projektová dokumentace Zařízení odvodu kouře a tepla včetně Lokální detekce požáru bude předložena k odsouhlasení na HZSMSK v rozsahu pro provádění stavby.

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

por. Mgr. Karel Děkan
referent pracoviště prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení