



LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- LEŽATÁ – PP SN10
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČISTÁ (PLOCHA Z.S.)
- LEŽATÁ – PP SN10
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- LEŽATÁ – PP SN10
- BEZPEČNOSTNÍ ODVOD DO BEZODTOK. JIMKY (STROJOVNA)
- LEŽATÁ – PP SN10()

POZNÁMKA

POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK
MIN. SPÁD PŘIPOJOVACÍCH POTR. SPLAŠK. KANALIZACE – 3‰
MIN. SPÁD DEŠŤ. KANALIZACE A SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 1‰
MIN. SPÁD SPLAŠKOVÉ ČISTÉ KAN. – 2‰
MAX. SPÁD KANALIZACE 40‰

VŠEČKOVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ DLE PODÉLNÝCH ŘEZŮ
GRAFICKY JSOU ZPRACOVÁNY POUZE HLAVNÍ PÁTERNÍ TRASY
VEDLEŠÍ TRASY JSOU ZAPOJENY DO TĚCHTO HLAVNÍCH TRAS
HL. ULOŽENÍ PATNÍCH KOLEN TĚCHTO VEDL. TRAS JE CCA 800 MM OD PODLAHY
S VÝJIMKOU TRAS ODVADEJÍCÍ VODU ZE ŽLABU DO SNĚŽNÉ JAMY
A VE STROJOVNĚ (POL. S2, S3)
PŘI PŘECHODU STUPACÍCH POTRUBÍ NA LEŽATOU KANALIZACI
PREFEROVAT PŘECHOD TVAROVKAMI 2x 45°

A

O1

O2

O3

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

O13

Vedoucí inženýr :
ING. VLADIMÍR ŽÁK

HP :
MICHAL TOMÁŠEK



Výpracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ	
Investor : MĚSTO BRUNTÁL NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL		Místo: BRUNTÁL	
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE		Účel : DPS	
Díl : D.1.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01		Číslo výk.: 07 / 21	
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Počet listů : 4	
Obsah : ZI - KANALIZACE - PODÉLNÉ ŘEZY 2		Měřítko : 1:100	

ing. JAROSLAV KOVÁŘ

projektová činnost

Lipová 781, 675 31, Jemnice

tel. 721871958,

mail: jproje@seznam.cz

Účel :
DPS

Číslo výk.:
07 / 21

Počet listů :
4

Měřítko :
1:100