








Pozice	Název	KS
1	Čerpadlo mokr oběž. s. fr.měníčem DN 25, Q= 2 m3/hod, H = 30 kPa	1
2	Čerpadlo mokr oběž. s. fr.měníčem DN 32, Q= 3 m3/hod, H = 60 kPa	1
3	Čerpadlo mokr oběž. s. fr.měníčem DN 32, Q= 5 m3/hod, H = 60 kPa	1
4	Čerpadlo mokr oběž. s. fr.měníčem DN 50, Q= 17 m3/hod, H = 80 kPa	1
5	Trojcestná směšovací klapka s elektropohonem DN 25, kv= 6,3	2
6	Vyvažovací ventil pro nastavení tepelného spádu a průtoku DN 15, Q=1,506 m3/h, N=4	1
7	Vyvažovací ventil pro nastavení tepelného spádu a průtoku DN 25, Q=2,237 m3/h, N=4	1
8	Vyvažovací ventil pro nastavení tepelného spádu a průtoku DN 25, Q=4,218 m3/h, N=4	1
9	Vyvažovací ventil pro nastavení tepelného spádu a průtoku DN 40, Q=16,748 m3/h, N=4	1

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M						Bp v	±0,000		
	10	20					30					2.00					4.00 m	6.00	537,75
<div><div></div><div></div></div>																			
AUTORIZACE		ČKAIT - 14.00348					ING. JIŘÍ ŽÁK												
AS PROJECT CZ s.r.o.																			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ATELIERAS.CZ																			
VEDOUcí ATELÉRU		HIP		ZODPOV. PROJEKTANT		VYPRAČOVAL													
ING. VLADIMÍR ŽÁK		MICHAL TOMÁŠEK		Ing. Zdeněk Němec		Ing. Zdeněk Němec													
																			
INVESTOR: MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL																			
MÍSTO STAVBY: k.ú. BRUNTÁL, parc. č. 2240, 2249/1 a 2257/1																			
CHARAKTER STAVBY: NOVOSTAVBA																			
ODDÍL DOKUMENTACE: D.14.3. Vytápění																			
OBSAH: Funkční schéma UT - strojovna																			