

Investor:

Žadatel:

Město Uherský Brod
Libor Obadal
Masarykovo nám. 100
68801 Uherský Brod

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/2142**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

Název akce: Uherský Brod, chodník 2018 – část 1.

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

Zájmové území

Obec: **Uherský Brod**

Katastr: **Uherský Brod**

Adresa: **Bří Lužů 114, 68801 Uherský Brod**

Datum vydání vyjádření: **12.12.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12.12.2023 (12 měsíců)**

Toto vyjádření se vztahuje pouze k části původní projektové dokumentace, ke které bylo vydáno naše vyjádření 12.2.2019 pod č.j. 219/2019. Předložená část projektová dokumentace obsahuje pouze na chodník ulice Pod Valy a část ulice Bratří Lužů viz. příložená situace ulice Pod Valy D.1.1.2.3. Dešťové vody budou částečně odváděny stávajícím způsobem do kanalizace pro veřejnou potřebu a to z důvodu husté zastavěnosti v území. Částečně budou dešťové vody sklonem chodníku odváděny na okolní travnatou plochu, kde budou přirozeně zasakovány. Stavební úpravou dojde ke snížení množství odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a to o 29 m³/rok.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. příložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v příloženém snímku má pouze informativní charakter.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů středisko Uh. Brod – Ing. Radim Kunovský tel. čís. 572 631 453 a provoz kanalizací středisko Uh. Brod – Ing. Miroslav Zatloukal tel. čís. 572 637 671.

Upozorňujeme, že provedením terénních úprav nesmí dojít ke snížení nezámrzné hloubky nad vodovodním zařízením a v jeho ochranném pásmu - minimálně 1,2 m.

Při křížení vodovodních a kanalizačních zařízení pod zpevněnou pojezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit nevhodné vibrační hutnění povrchů.

V rámci stavby rekonstrukce chodníků bude provedena provozem vodovodů středisko Uh. Brod kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném

časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů

V případě nutné výměny pevných zákopových souprav za teleskopické - úprava do nové nivelety chodníku, upozorňujeme, že se jedná o vyvolanou investici a náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových souprav za teleskopické je nutno zahrnout do rozpočtu stavby. Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů středisko Uh. Brod za úhradu na základě objednávky investora.

Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Osazení poklopů revizních šachet do nové nivelety musí být polohově i výškově zaměřeno v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Časový harmonogram prováděných prací a dohodnutých kontrol požadujeme předložit v řádném časovém předstihu před započatím prací na provozu vodovodů a kanalizací SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, souběh, křížení, schodišťové stupně a jejich provedení konzultovat s provozem vodovodů, úprava poklopů do nové nivelety, dopravní značení, kontrola při výkopových pracích, kontrola provozuschopnosti zařízení, ...) - viz samostatná příloha k vyjádření.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy:

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- D11023_1087_Situace_Pod Valy.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)