

Vyjádření č. 219/2019

stavební povolení

Žadatel:

Ing. Jaroslav Kunčík
Školní 115
68734 Uherský Brod

Investor:

TSUB, příspěvková organizace
Petr Podolan
Větrná 2037
68801 Uherský Brod

Název stavby - akce :

Uherský Brod, opravy chodníků 2018 - část 1

Místo stavby : Školní 115, 68734 Uherský Brod

Katastr : Těšov

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:

- Chodník ulice Na Dlouhých:

Upozorňujeme, že v chodníku je nutné zachovat domovní uzávěry pro objekty č. pop. 1310, 1316 a 1366. Doporučujeme majitelům těchto vodovodních přípojek, aby v dostatečném časovém předstihu provedli rekonstrukci přípojek ve stávající trase. V případě provedení rekonstrukce budou domovní uzávěry přesunuty do prostoru k vodovodnímu řádu (mimo trasu rekonstruovaného chodníku).

Dále viz všeobecně.

- Chodník ulice U Žlebu:

Technické provedení schodků nad vodovodním zařízením a v jeho ochranném pásmu požadujeme v dostatečném časovém předstihu projednat se zástupcem provozu vodovodů středisko Uh. Brod. Doporučujeme provést boční základ schodků jako pevný a samostatné schody jako rozebíratelné.

Dále viz všeobecně.

- Chodník ulice Pod Vály

- Chodník ulice Škrlovecká

- Chodník ulice Polní

- Chodník ulice Partyzánů

- Chodník ulice Poštovní:

Bez připomínek, dále viz všeobecně.

- Všeobecně:

Požadujeme, aby investor akce v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů středisko Uh. Brod – Ing. Radim Kunovský tel. čís. 572 631 453 a provoz kanalizací středisko Uh. Brod - Ing. Miroslav Zatloukal tel. čís. 572 637 671.

Upozorňujeme, že provedením terénních úprav nesmí dojít ke snížení nezámrazné hloubky nad vodovodním zařízením a v jeho ochranném pásmu - minimálně 1,2 m.

Při křížení vodovodních a kanalizačních zařízení pod zpevněnou jezdovou plochou je nutno při realizaci stavby vyloučit nevhodné vibrační hutnění povrchů.

V rámci stavby rekonstrukce chodníků bude provedena provozem vodovodů středisko Uh. Brod kontrola armatur a poklopů vodovodního zařízení (včetně zákopových souprav) a v případě, že budou nefunkční, bude provedena jejich výměna. Z tohoto důvodu požadujeme, aby investor akce opravy komunikace v řádném časovém předstihu (minimálně 1 měsíc) oznámil termín zahájení prací na stavbě na provoz vodovodů.

V případě nutné výměny pevných zákopových souprav za teleskopické - úprava do nové nivelety chodníku, upozorňujeme, že se jedná o vyvolanou investici a náklady na práce spojené s výměnou pevných zákopových souprav za teleskopické je nutno zahrnout do rozpočtu stavby. Práce spojené s výměnou zákopových souprav budou prováděny pracovníky provozu vodovodů středisko Uh. Brod za úhradu na základě objednávky investora.

Výkopové práce si zajistí investor na své náklady.

Terénními úpravami bude docházet k úpravě kanalizačních šachet. Horní část šachet je nutno výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Osazení poklopů revizních šachet do nové nivelety musí být polohově i výškově zaměřeno v digitálním tvaru dle směrnice GIS SVK, a. s. Uh. Hradiště a zaměření předáno na SVK a. s. Uh. Hradiště před uvedením stavby do provozu.

Časový harmonogram prováděných prací a dohodnutých kontrol požadujeme předložit v řádném časovém předstihu před započítáním prací na provozu vodovodů a kanalizací SVK, a. s. Uh. Hradiště.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky (vytýčení, souběh, křížení, schodišťové stupně a jejich provedení konzultovat s provozem vodovodů, úprava poklopů do nové nivelety, dopravní značení, kontrola při výkopových pracích, kontrola provozuschopnosti zařízení, ...) - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Realizační PD požadujeme, v případě jejího provádění, také předložit na SVK, a. s. Uh. Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

Přílohy

- grafické situace, počet: 7


Vyřizuje: Ing. Iva Juříčková

Telefon: 572 530 232

Datum: 12.2.2019


Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 68 01 Uherské Hradiště




Ing. Lubomír Trachtulec,
ředitel a.s.


Situace ul. Poštovní



Situace ul. Škrlovecká



Situace ul. Pod Vally




Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 530 111
Fax: 572 551 118
E-mail: svkuh@svkuh.cz

Bank. spoj.: KB Uh. Hradiště
č.ú.: 2006721/0100
IČO: 49453866, DIČ: CZ49453866

Zápis v obch. rejstříku:
Krajský soud Brno,
oddíl B, č. vložky 1164

Situace ul. U Žlebu



Situace ul. Na Dlouhých




Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady
686 01 Uherské Hradiště

Tel.: 572 530 111
Fax: 572 551 118
E-mail: svkuh@svkuh.cz


Bank. spoj.: KB Uh. Hradiště
č.ú.: 2006721/0100
IČO: 49453866, DIČ: CZ49453866

Zápis v obch. rejstříku:
Krajský soud Brno,
oddíl B, č. vložky 1164


Situace žadatele - ul. Na Dlouhých



Situace žadatele - ul. U Žlebu




Situace žadatele - ul. Pod Vály




[illegible]

Situace žadatele - ul. Polní



Situace žadatele - ul. Partyzánů



Situace žadatele - ul. Poštovní

