

Zadavatel:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 61974757

Název veřejné zakázky:

**„Zasklívání majetku DPO“**

zadávané formou zakázky malého rozsahu pro sektorového zadavatele

## **VYSVĚTLENÍ Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu. V návaznosti na obdrženou žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel níže uvádí přesné znění žádosti a připojuje k ní vysvětlení zadávací dokumentace.

### **Žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (obdržena dne 24.01.2024):**

„Dobrý den, rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení na dodavatele sklenářských prací pro DP, zejména pro opravy terminálu Svinovské mosty a Dubina. U obou terminálů jsme při jejich výstavbě prováděli montáže veškerého zasklení a hlavně na Svinovských mostech je postup montáže třemi způsoby. Ručně, pomocí jeřábu a v polovině případů jeřábem a nůžkovou plošinou ustavenou pod mostem. Dalším prvkem ovlivňující cenu je tvar skel, protože některá mají výřezy nebo nepravidelný tvar.

Jakým způsobem mám určit odpovídající cenu za M2 když jsou podmínky tak odlišné? Pokud určím cenu dle nejsložitější varianty, budu vyrazen. A co ostatní, kteří neznají tyto složitosti?

Ještě bych požádal o upřesnění požadovaného skla pro ostatní dodávky výrobků kde se vyskytuje název " bezpečnostní sklo 12mm tvrzené PARAGLAS" (toto označení nepoužívá žádný známý výrobce skla) Máte na mysli sklo pouze kalené, nebo lepené ze dvou kalených (jak silná folie)?

Prosím o odborné posouzení a vydání stanoviska.“

### **Odpověď zadavatele k žádosti dodavatele č. 1 (poskytnuta dne 25.01.2024)**

Zadavatel k výše uvedenému sděluje, že v majetku DPO na Svinovských mostech jsou pouze skla podél nástupiště tramvají oddělující přilehlou komunikaci. Skla jsou bez prořezů a mají pravidelný tvar. Tyto skla se montují běžně pomocí jeřábu z přilehlé komunikace. Dodavatel si může technologii montáže zvolit dle svých zvyklostí. Místo plnění je volně přístupné, dodavatelé tedy mohou pro účely správného zhodnocení podmínek montáže, místo plnění navštívit.

Sklo Paraglas je obchodní název vyskytující se v archivní dokumentaci některých staveb v majetku DPO (např. protihlukových stěn). Ve smlouvě o dílo zadavatel uvedl možnost nabídnout rovnocenné řešení. Jedná se o sklo pouze kalené.

V Ostravě 25.01.2024

.....  
Ing. Hana Kubátková  
specialista nákupu  
oddělení veřejných zakázek