

Ing. Jan Hvorecký
Železná 110
793 26 Vrbno pod Pradědem

Váš dopis:
Vyřizuje: Radim Světlík / 238461602

Naše značka: 504878/17
Datum: 13.08. 2018.

[Věc] Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále.

Dobrý den,

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen CETIN) č.j.504878/17 pro stavbu „**Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále**“ sdělujeme:

Souhlasíme se zaslanou projektovou dokumentací za předpokladu, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

Bude provedeno vyznačení trasy SEK v terénu dle polohopisné dokumentace

Nové zpevněné plochy bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s trasou SEK neležela nad trasou těchto kabelů a HDPE trubek, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20 cm od krajního vedení SEK. Bude zachována niveleta terénu nad trasou SEK. V místech, kde bude nový chodník nebo chodníkový přejezd a zpevněné plochy křížit stávající telekomunikační kabely a HDPE trubky je nutno kabely a HDPE trubky uložit do PVC půlených chrániček DN 110 mm, např. KOPOHALF. Chráničky budou uloženy rovně, do pískového lože a s přesahem nejméně 0,5 m za okraj obrubníku. Obnažené telekomunikační kabely a HDPE trubky je nutno respektovat a nepoškodit. Ve výkopu je nutno je zajistit proti prověšení, poškození a poškození třetí osobou. Zemní práce ve vzdálenosti 1metru a méně je nutno provádět ručně.

Bude respektována norma **ČSN 736005** Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před záhozem obnažených vedení SEK je nutno přizvat pracovníka správy a ochrany sítě pana Radima Světlíka 602 779 918.

S pozdravem,

Radim Světlík
pracovník správy a ochrany sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


