

Vyřizuje: Radka Macrineanu

Mob.: (+420) 558 271 378

E-mail: [kancelar@mx-net.cz](mailto:kancelar@mx-net.cz)

Datum: 2018-10-29

Ing. Jan Hvorecký  
[hvorecky@hv-projekt.cz](mailto:hvorecky@hv-projekt.cz)

## **Vyjádření k existenci sítí č. 20181029/01**

Název stavby: „**Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále.**“

**MX-NET Telekomunikace s.r.o.**, sídlem Větrná 1809/18, 792 01 BRUNTÁL, IČ 27800334, společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41875, podnikatel v elektronických komunikacích na základě osvědčení č.1987 od Českého telekomunikačního úřadu

tímto vydává následující vyjádření k existenci sítí:

Na základě předložené ~~projektové dokumentace k plánované stavbě~~ / *situačního snímku stavby* sdělujeme, že v zájmovém území **DOJDE** ke střetu s podzemním vedením veřejné sítě elektronických komunikací (dále jen VKS) v majetku, nebo ve správě společnosti **MX-NET Telekomunikace s.r.o.** S uvedenou stavbou při splnění stanovených podmínek **SOUHLASÍME**.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit VKS, jste povinni podle § 101, odst. 3, zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen ZEK) učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození VKS těmito pracemi. Konkrétně Vám stanovujeme tyto podmínky:

- a) Uvědomíte nás o zahájení prací nejméně 5 dnů předem. Podklady k orientačnímu průběhu trasy VKS jsou přílohou.
- b) **Před zahájením prací necháte vytyčit polohu VKS přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí.** Vytyčení objednávejte na číslech uvedených v hlavičce tohoto vyjádření nejméně 5 dnů předem. Při objednávání sdělte číslo vyjádření.
- c) **Prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce s polohou VKS.**
- d) **Prokazatelně upozorníte organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku ve všech směrech od polohy udávané ve výkresu.**
- e) Prokazatelně upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně vyznačené trasy VKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky. **V ochranném pásmu VKS je povoleno pouze provádění ručních výkopů.**

- f) Po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození VKS přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty, atd.).
- g) Nad VKS budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k VKS znemožňovaly přístup.
- h) Prokazatelně zajistíte, aby okryté vedení VKS, či jeho příslušenství, bylo řádné zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- i) Dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod VKS a vyzvala naše pracovníky k provedení kontroly před zakrytím VKS. K této kontrole nás, prosím, vyzvěte nejmeně 1 den před požadovaným termínem.
- j) Zajistíte, aby při křížení, nebo souběhu s VKS byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby nám bylo ohlášeno neprodleně jakékoli poškození VKS.
- k) Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na každou stranu komunikace.
- l) Bez našeho souhlasu nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod VKS.
- m) Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení VKS ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy, atd.), je nám investor povinen předat geodetické zaměření skutečného stavu VKS, včetně aktuálního polohopisu.**
- n) Zajistíte, aby organizace provádějící práce v ochranném pásmu VKS dodržela platné normy ČSN a EN, zákony, vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k předmětné stavbě, nebo k VKS.

Toto vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby jednoho roku ode dne jeho vydání, změnou rozsahu zájmového území, nebo změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti.

Radka Macrineanu

Přílohy:

2x situační snímek

[illegible]

## Situační snímek č. 2

