

**Předmět:** Fwd: Ulice Skrbovická, Bruntál  
**Od:** Lukáš Kristek <lukas.kristek@mx-net.cz>  
**Datum:** 19.12.2022 10:26  
**Komu:** Jaroslav Kotásek <kotasek@hv-projekt.cz>  
**Kopie:** Kancelář MX-NET <kancelar@mx-net.cz>

Dobrý den,

kolegyně mi předala Vaši žádost. V tomto úseku dojde ke křížení a souběhu s našim vedením VKS, ke kterému zasílám v příloze situaci.

Zpracujte prosím koordinační výkres naše síť + vaše stavba a vzorový řez (hl. uložení bude cca 60cm) a pošlete k odsouhlasení. Nad vedením mohou být zpevněné pěší plochy při zhotovení obsypu ŠD fr. 0-4, pojezdové plochy pak pouze za předpokladu uložení do pevnostní chráničky (půlené). Obrubník nad vedením být nesmí. Ve stejné trase s námi jde i OpavaNet, resp. jeho právní nástupce, budete tedy potřebovat i souhlas jejich, ke kterému ale můžeme použít stejný výkres (společná trasa je v situaci červená, modrá už je jen naše). Rozvaděč (technologický objekt označený čtvercem na hranici pozemku) je nadzemní rozvaděč s betonovým základem, který není možné přesouvat.

S pozdravem

Lukáš Kristek, technický ředitel  
MX-NET Telekomunikace s.r.o.  
Oborná č.p. 95, 792 01 OBORNÁ  
tel.: (+420) 558 271 372, mobil: (+420) 775 210 071

----- Forwarded message -----

**Od:** MX-NET - Kancelář <[kancelar@mx-net.cz](mailto:kancelar@mx-net.cz)>  
**Date:** út 22. 11. 2022 v 9:23  
**Subject:** Fwd: Ulice Skrbovická, Bruntál  
**To:** Lukáš Kristek <[lukas.kristek@mx-net.cz](mailto:lukas.kristek@mx-net.cz)>

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** Ulice Skrbovická, Bruntál  
**Datum:** Mon, 21 Nov 2022 15:10:34 +0100  
**Od:** Jaroslav Kotásek <[kotasek@hv-projekt.cz](mailto:kotasek@hv-projekt.cz)>  
**Komu:** [kancelar@mx-net.cz](mailto:kancelar@mx-net.cz)

Dobrý den,  
tímto bych Vás rád požádal o vyjádření a o podklady o vedení sítí ve Vaší správě. Jedná se o rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále. V příloze posílám pdf soubory se situací.  
Děkuji.

--

S pozdravem  
Jaroslav Kotásek  
HV-PROJEKT  
[kotasek@hv-projekt.cz](mailto:kotasek@hv-projekt.cz)

— Přílohy: —

---

skrbovicka.pdf

210 KB