



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Město Bruntál
Nádražní 994 / 20
79201 Bruntál

Značka: 9773/V021754/2018/GE

Ostrava, dne: 28.8.2018

Věc: **Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovické v Bruntále, parc. č. 3870/1, k.ú. Bruntál-město**
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 10.8.2018 pod zn.: 9773/V021385/2018/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší rozšíření stávající komunikace (o cca 2 m) a doplnění chodníku šířky 2 m na ulici Skrbovické v Bruntále. Délka trasy komunikace je cca 286 m. Nové dlážděné plochy chodníku budou provedeny z šedé betonové zámkové dlažby, plocha komunikace bude z asfaltového betonu. Konstrukční vrstvy budou v cele širší komunikace (i stávající) vyměněny. Dále bude v délce trasy upraveno 10 nájezdů k nemovitostem a tyto budou provedeny ze zámkové dlažby.

Odvodnění nových i stávajících zpevněných ploch bude řešeno pomocí příčného a podélného spádování směrem k nezpevněné krajnici či podélnému žlabu do stávajícího příkopu. Příkop bude doplněn o drenážní trativod pro snadnější odtékání vody ke stávajícímu propustku. V místě levého nájezdového oblouku v upravované křižovatce na ul. Zahradní, je navrženo zatrubnění příkopu a propojení dvou stávajících propustků pomocí stoky DN300. V tomto úseku se nachází stávající UV2 a nově bude osazena UV1 při ústí křižovatky. UV1 bude napojena přípojkou DN160 do zmíněné stoky. UV2 má připojení stávající, přímo do propustku. Stávající propustky odvádějí dešťovou vodu dále do dešťové kanalizace, která není v majetku ani provozování SmVaK Ostrava a.s.

V rámci stavby dojde k přesunutí 7 ks stožárů tak, aby stožár byl v odstupu min 0,25m od vnějšího obrubníku chodníku a k přemístění plotu z vlnitého plechu v délce 15 m. Součástí stavby je i kácení vzrostlých stromů v počtu 8ks.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby v rozsahu dle předložené PD na pozemcích dle předložené situace stavby, k. ú. Bruntál-město, **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme na existenci stávajících kanalizačních přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

S uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Případné dotčené přípojkové kanalizační poklapy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav.
- Při úpravě povrchu terénu bude zachováno alespoň minimální krytí kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005.

- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození potrubí kanalizační přípojky.
- Stávající kanalizační přípojky požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Po dobu výstavby budou přístupny kanalizační přípojkové šachty.
- Případné poškození potrubí kanalizačních přípojek bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.