



Výpočet odstupových vzdáleností (novelizace ČSN v roce 2009)

Vstupní data:

Celková šířka sálavé plochy: **10200** [mm]
 Celková výška sálavé plochy: **2400** [mm]
 Celková emisivita sálavé plochy: **1.0** [-]
 Procento sálání: **58** [%]
 Výpočtové požární zatížení (nebo t_e): **92.9** [kg/m²] / [minut]
 Konstrukční systém objektu: **nehořlavý**
 Teplotní režim: **Normová teplotní křivka**

Výsledky:

Předpokládaná teplota požáru: **1010.7** [°C]
 Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): **89.31** [kW/m²]
 Polohový faktor: **0.2067** [-]
 Kritická hustota tepelného toku: **18.5** [kW/m²]
 Požadovaná odstupová vzdálenost (max.): **4.72** [m]

Požárně nebezpečný prostor za okrajem sálavé plochy:

Úhel odklonu za okrajem	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Odstup za okrajem [m]	4.66	4.49	4.2	3.79	3.23	2.51	1.55	0	0