



Výpočet odstupových vzdáleností (novelizace ČSN v roce 2009)

Vstupní data:

Celková šířka sálavé plochy: **3200** [mm]
 Celková výška sálavé plochy: **1450** [mm]
 Celková emisivita sálavé plochy: **1.0** [-]
 Procento sálání: **62.5** [%]
 Výpočtové požární zatížení (nebo t_e): **92.9** [kg/m²] / [minut]
 Konstrukční systém objektu: **nehořlavý**
 Teplotní režim: **Normová teplotní křivka**

Výsledky:

Předpokládaná teplota požáru: **1010.7** [°C]
 Nejvyšší hustota tepelného toku (na povrchu sálavé plochy): **96.24** [kW/m²]
 Polohový faktor: **0.1915** [-]
 Kritická hustota tepelného toku: **18.5** [kW/m²]
 Požadovaná odstupová vzdálenost (max.): **2.4** [m]

Požárně nebezpečný prostor za okrajem sálavé plochy:

Úhel odklonu za okrajem	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
Odstup za okrajem [m]	2.38	2.3	2.18	2	1.75	1.42	0.96	0	0