





STĚNA PODPÍRANÁ MIKROPILOTAMI: M1:50



M1:50



VÝŤUŽ Ø 6 mm - minimálně Ør 24 mm
VÝŤUŽ Ø 8 mm - minimálně Ør 32 mm
VÝŤUŽ Ø 10 mm - minimálně Ør 40 mm
VÝŤUŽ Ø 12 mm - minimálně Ør 48 mm
VÝŤUŽ Ø 14 mm - minimálně Ør 56 mm
VÝŤUŽ Ø 16 mm - minimálně Ør 64 mm
VÝŤUŽ Ø 18 mm - minimálně Ør 126 mm
VÝŤUŽ Ø 20 mm - minimálně Ør 140 mm
VÝŤUŽ Ø 22 mm - minimálně Ør 154 mm
VÝŤUŽ Ø 24 mm - minimálně Ør 168 mm
VÝŤUŽ Ø 25 mm - minimálně Ør 175 mm
VÝŤUŽ Ø 28 mm - minimálně Ør 196 mm
VÝŤUŽ Ø 30 mm - minimálně Ør 210 mm

Kotevní a stykací délky pro jednotlivé výztuže se určují individuálně dle ČSN EN 1992-1-1 v závislosti na životnosti konstrukce, stupni vlivu prostředí, průměru prutu a charakteru konstrukce.

BETON MUSÍ BÝT DLE ČSN EN 206+A2 A ČSN P 73 2404
BETON: C30/37 XC2 XF2 XA1; CI 0,2; Dmax 22; S3
VÝZTUŽ: B500B
KRYTÍ: spodní 100 mm, jinak 70 mm

[illegible]