

Zadavatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava (dále jen „ <b>Zadavatel</b> “)
Veřejná zakázka:	Veřejná zakázka s názvem „Estetizace zastávky Karolina“, ev. č. ve věstníku Z2024-005478 (dále jen „ <b>Zakázka</b> “)
Režim a druh Zakázky:	Nadlimitní na stavební práce
Druh řízení:	Otevřené dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ <b>ZZVZ</b> “)
Věc:	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 ZZVZ č. 2</b>

I.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky obdržel následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ust. §98 odst. 3 ZZVZ, na které reaguje takto:

Žádost č.	11
Datum doručení:	19. 2. 2024
Přesné znění žádosti:	<i>Rádi bychom zadavatele požádali o vysvětlení provádění základové konstrukce typu B, která je z důvodů blízkosti souběžně vedené kanalizace tvořena hloubkovým založením tvořeným mikropilotami průměru 300 mm. Ale na těchto pilotách je navržena základová stěna 400 mm s patou na úrovni -2,95m. Dle dodavatele bude pro provedení této stěny v hloubce 2,95 m nutný otevřený nebo pažený výkop a to o minimální šířce 700 mm na každou stranu od boku stěny. tzn. že minimální šířka paženého výkopu bude 1,9 m + tl. typu pažení. Dodavatel tímto upozorňuje, že s největší pravděpodobností dojde ke kolizi se souběžnou kanalizací.</i>
Reakce Zadavatele:	Zadavatel očekává, že dodavatelé budou svou nabídku koncipovat s ohledem na skutečnosti, které vyplývají ze zveřejněné projektové dokumentace (určitá míra kolize je zde očekávána). Vlastní práce pak budou zohledňovat podmínky správců sítě.

**II.**

V souvislosti s tímto vysvětlením nedošlo ke změně zadávacích podmínek.

V Ostravě dne 22. 2. 2024

naddat s.r.o.

Mgr. Anna Bojková, prokurista  
zástupce Zadavatele