


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PE POTRUBÍ



LEGENDA

- A** – ZÁSYP RÝHY Z VÝKOPOVÉHO MATERIÁLU
(VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE ŠTĚRKOPÍSKEM)
- B** – OBSYP PÍSKEM (ZRNO MAX. 16 mm)
- C** – LOŽE Z PÍSKU (ZRNO MAX. 10 mm)
- D** – VÝSTRAŽNÁ PVC FOLIE Š. 0.30 M
- E** – SIGNÁLNÍ VODIČ CYY 2,5 mm² UPEVNĚNÝ NA POTRUBÍ
- F** – ŠÍŘKA VÝKOPU PRO POTRUBÍ 1.00m
- G** – VHODNÉ PAŽENÍ DLE MÍSTNÍCH PODMÍNEK A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka No Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232		
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK			
<i>Majíček</i>	<i>Majíček</i>			
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod		FORMÁT:	1 A4
STAVBA	REKONSTRUKCE ULICE JANA ŠVERMY, UHERSKÝ BROD		ÚČEL:	DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 501 – PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU		DATUM:	05/2017
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ		PROFESE:	ZAK.ČÍSLO: ZV 05-2017
			MĚŘ.:	Č.V.:
			-	05
				Č.REVIZE.