



## Úpravy trolejového vedení a VO při modernizaci TT při ulici Obvodová (úsek zastávka ZOO – smyčka

1 zpráva

Tomáš Trnka <trnka@vzmb.cz>

23. října 2023 v 7:32

Komu: "vyjadreni@zpispol.cz" <vyjadreni@zpispol.cz>

Dobrý den,

Jako správci uličního stromořadí ve městě Brně s výše zmíněnou stavbou souhlasíme za předpokladu, že nedojde k ohrožení stromů v naší správě. Jedná se o stromy na ulici Nad Kašnou.

Je nutné dodržovat normu ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:

- **Ochrana stromu před mechanickým poškozením** – Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude v průběhu stavby obedněn do výšky alespoň 2 m. Ochanné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypořádáno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanismy
- **Ochrana kořenové zóny při navážce** – V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanismy.
- **Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů** – bude dodržena minimální vzdálenost výkopů od paty kmene stromu **150 cm**. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.

Při vstupu do ostatních ploch veřejné zeleně požádejte o vyjádření ÚMČ Brno – Bystrc a Komín.

S pozdravem

Ing. Tomáš Trnka

VZMB p.o.

730 872 298

[trnka@vzmb.cz](mailto:trnka@vzmb.cz)