

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
0.01	NEOBSAZENO		0.11	ŠATNA M	7,82
0.02	NEOBSAZENO		0.12	ŠATNA Ž	27,68
0.03	SCHODIŠTÍ	5,67	0.13	SPRCHA Ž	8,73
0.04	CHODBA	22,88	0.14	WC Ž	5,46
0.05	VÝTAH	2,43	0.15	WC M	2,66
0.06	SKLAD OBALŮ	3,78	0.16	CHLADIRNY	
0.07	SKLAD ZELENINY A PØÍPRAVNA	3,24			
0.08	SUCHÝ SKLAD	6,05			
0.09	SUCHÝ SKLAD	6,70			
0.10	SPRCHA M	7,70			

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 
- Rozváděč

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojením v případě poruchy

čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky

čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

čl. 411.4 sítě TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3 a 1,2 m nad podlahou, případně podle požadavků investora.

El. instalace bude uložena pod omítkou.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3+Z1+Z2 – viz. technická zpráva.

Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 – umývací prostor.

Vypracoval:		Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová			
Místo:	Kyjov				
Investor:	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov		Datum:	03/2023	
			Stupeň:	0S	
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika		Měřítko:	1:50	
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU SILNOPROUDÉ ROZVODY 1.PP		Výkres č.:	Paré č.:	
			03		

2.13  
2.14  
2.15

VÝVODY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY CHLADÍČŮ  
A MRAŽÍČHO BOXU. BUDOU UMÍSTĚNY VEDELE  
VSTUPU DO KUCHYNĚ V PROSTORU PRO  
POPELNICE.