







LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
2.05	ZÁZEMÍ BARU	27,00
2.06	SCHODIŠTÍ	2,57
2.07	SKLAD	10,76
2.08	STROJ. VÝTAHU	0,48
2.09	VÝTAH	0,54
2.10	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,80
2.11	WC ŽENY	4,60
2.12	ÚKLID	2,97
2.13	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,67
2.14	WC MUŽI	7,00

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

-  Rozváděč
-  Zásuvka jednonásobná vestavná IP20
-  Zásuvka dvojitá s horní natočenou dutinou vestavná IP20
-  Spínač 400V, 16A, vestavný IP20
-  Vývod pro napájení spotřebičů 400V
-  Doplnující pospojování vodičem H07V-K 4

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zásuvky

čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

čl. 411.4 sítě TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 0,3m a 1,2m nad podlahou, případně podle požadavků investora.

El. instalace bude uložena pod omítkou.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 +Z1+Z2 – viz. technická zpráva.

Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 – umývací prostor.

Vypracoval:		Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová			
Místo:	Kyjov				
Investor:	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov		Datum:	11/2023	
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika		Stupeň:	0S	
Akce:	OPRAVA ZÁZEMÍ BARU VE 2.N.P. KULTURNÍHO DOMU V KYJOVĚ SILNOPROUDÉ ROZVODY 2.NP		Měřítko:	1:50	
			Výkres č.:	Paré č.:	
			02		