



Zařizovací předmět, armatura	
U	Umývadlo, baterie nástěnná M 55074-15*150
Sprcha	Sprchová baterie nástěnná M 55065-15*150, zástěna RAVAK
WC	Rohový ventil CF 3001-15
Dřez	Baterie nástěnná M 55074-15*150
ZO	Zásobníkový ohřivač OKCE NTR 300 I, Pojistný ventil Meibes 25, Kohouty DN 25, Expanzní promývatelná tlaková nádoba 15 l/10 bar, Kohouty DN 15, Oběhové čerpadlo DN 15, Filtř DN 15, Zpětná klapka DN 15
Cirkulace	Kabinový změkčovač filtr AQUINA WK Standard BNT2,5 m³/h, Kohouty DN 25, hadice DN 15 pro odpad, Vodoměr 30°C - G 3/4", Q ₃ =4 m³/h, Kohouty DN 32, Filtř s proplachem DN 32, Zpětná klapka DN 32
Úprava vody	Kohouty na hadici CF 2002 DN 15, Elektromagnetický ventil DN 15
Vodoměr	
Škrabka brambor	

LEGENDA	
---	STUDENÁ PITNÁ VODA
---	OHŘEVNÁ PITNÁ VODA
---	CIRKULAČNÍ POTRUBÍ
---	STUDENÁ VODA PRO WC
---	UPRAVENÁ VODA

Zodp. projektant:	Ing. M. Čech, Kyjov Karla Čapka 2595, 697 01	František Jelinek
Projektant:	VL. Gottwaldová 12. dubna 2175/82 Hodonín	Vlkoš 140, 696 41
Vypracoval:	František Jelinek	AT - prostředí
Investor:	Město Kyjov Masarykovo nám 30/1, Kyjov 697 01	staveb
		ZTLVZT, UT
		ČKAIT 130 0225
Akce:		
Stavební úpravy kuchyně		
a zázemní restaurace kulturního domu		
K.ú.:		
Kyjov parc.č. 2421		
Stupeň PD: Ohlášení stavby		
Část:		
Vodovod a kanalizace		
Výkres:		
Půdorys vodovodu v suterénu		
Dat.: Září 2023		
Zakázka: 21/023		
Měřítko: 1: 50		
Výkres: V 02		