



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M²
GASTRO PROVOZ		
1.01	RESTAURACE	137,60
1.02	KUCHYNI	72,80
1.03	VÝDEJ DO KRABÍEK	18,80
1.04	NEOBSAZENO	
1.05	NEOBSAZENO	
1.06	NEOBSAZENO	
1.07	NEOBSAZENO	
1.08	SKLAD	7,31
1.09	SCHODIŠTÍ DO 1.P.P.	18,17
1.10	SKLAD	2,31
1.11	CHODBA	19,07
1.12	VÝTAH NÁKLADNÍ	2,50
1.13	NEOBSAZENO	
1.14	ZÁDVEŮI	7,50
1.15	ÚKLID	3,48
1.16	KANCELÁŘ	5,24
1.17	VÝTAH STOLNÍ	0,54
1.18	SCHODIŠTÍ DO 2.NP	5,22
SANITA		
1.19	CHODBA	74,52
1.21	PØEDSÍŮ WC MUŽI	3,07
1.22	WC MUŽI	7,88
1.23	WC INV.	3,12
1.24	PØEDSÍŮ WC ŽENY	6,46
1.24	WC ŽENY	10,08

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační vestavná IP20; IP44
- Spínač jednopólový vestavný, řazení č. 1, IP20; IP44
- Prepínač střídaný vestavný, řazení č. 6, IP20; IP44
- Prepínač křížový vestavný, řazení č. 7, IP20; IP44
- Ventilátor – dodávka a spírkice VZT propojení ventilátoru a čidla pohybu kabelem CYKY-J 5x1,5
- Čidlo pohybu vestavné do stropu, oblast zachycení 360°, poloměr min. 6m
- Ovladač zapínací vestavný, řazení č. 1/0, IP20, pro ovládání osvětlení restaurace

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN–C–S
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
čl. 411.3.3 dodatečné požadavky pro zkuševky
čl. 411.3.4 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT
čl. 411.4 sítě TN
Spínače budou umístěny ve výšce 1,2 m nad podlahou.
El. instalace bude uložena pod omítkou.
Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3+Z1+Z2 – viz. technická zpráva.
Umístění spínačů a svítidel vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 – umývací prostor.

Vypracoval:	Ing. Kateřina Svobodová	Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106
Opavědný projektant:	Ing. Kateřina Svobodová	
Místo:	Kyjov	Datum: 03/2023 Stupeň: 05
Investor:	Město Kyjov Masarykova nám. 30/1, 697 01 Kyjov	
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika	Měřítka: 1:50 Výkres č.: Paré č.:
Ákce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP	
		06