

### D.6.4.3. VZT objektu

#### Tabulka výkonů

Akce: Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu.

Investor Město, Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

	Místn.		Element		Odvod	Přívod	Příkon	Proud	Napětí	Regulace		Ovládání
			kus	typ	m3/h	m3/h	kW	A	V/50Hz			
	Střecha	pro kuchyni	1	VZT rekuperační jednotka	10000	10000	12	18,8	3/400/50	vlastní MaR		ovladač
				ventilátor přívodní			6,2	9,4				
				ventilátor odtahový			6,2	9,4				
				el. dohřev			12	19,6	3/400/50	(topný výkon)		
	Střecha	pro kuchyni	1	Kondenzační jednotka (TČ)			6,7	11,5	3/400/50	kom. modul		
				Chl/top výkon 19/22,4 kW								
	Střecha	pro rest.	1	Kondenzační jednotka (TČ)			5,9	8,1	3/400/50	kom. modul		
				Chl/top výkon 14,6/16,9 kW								
	Střecha	pro rest.	1	Kondenzační jednotka (klimatizace)			5,1	7,4	3/400/50			
				Chl/top výkon 12,3/13,5 kW								
	1NP											
	1.09	pro rest.	1	VZT rekuperační jednotka	3300	3300	6,9	7,6	3/400/50	vlastní MaR		ovladač
	(chodba)			ventilátor přívodní			2,54	3,8				
				ventilátor odtahový			2,64	3,8				
				el.dohřev			6,9	10,5	3/400/50	(topný výkon)		
	1.09	pro rest.	1	Distributor pro 3 vnitřní jednotky								
	1.01	restaurace	3	Kazetové jednotky chl. výkon 5 kW								
	1.22	WC muži	1	Potrubní ventilátor pr. 150	480		0,07	0,36	1/230/50	časový doběh	spínač	
	1.25	WC ženy	1	Potrubní ventilátor pr. 150	480		0,07	0,36	1/230/50	časový doběh	spínač	
	1.15	WC personál	1	Axiální ventilátor pr.100	100		0,046	0,25	1/230/50	časový doběh	spínač	
	PP											
		WC M/Ž	1	Potrubní ventilátor pr. 200	820		0,075	0,34	1/230/50	časový doběh	spínač	
	PP	Sklad		Axiální ventilátor pr.100	100		0,046	0,25	1/230/50	časový doběh	spínač	

Zpracoval: Ing. Jaroslav Procházka

V Miloticích: 9/2023