



OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M ²
2.05	ZÁZEMÍ BARU	27,00
2.06	SCHODIŠTI	2,57
2.07	SKLAD	10,76
2.08	STROJ. VÝTAHU	0,48
2.09	VÝTAH	0,54
2.10	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	4,80
2.11	WC ŽENY	4,60
2.12	ÚKLID	2,97
2.13	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	3,67
2.14	WC MUŽI	7,00

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- | | |
|--|--|
| | Rozváděč |
| | Krabice elektroinstalační vestavná IP20 |
| | Spínač jednopólový vestavný, řazení č. 1, IP20 |
| | Přepínač střídavý vestavný, řazení č. 6, IP20 |
| | Přepínač křížový vestavný, řazení č. 7, IP20 |
| | Vývod 230V pro napájení osvětlení |

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41, ed. 3

- | | |
|-------------|---|
| čl. 411.3.1 | ochranné uzemnění a ochranné pospojování |
| čl. 411.3.2 | automatické odpojení v případě poruchy |
| čl. 411.3.3 | dodatečné požadavky pro zásuvky |
| čl. 411.3.4 | doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT |
| čl. 411.4 | sítě TN |

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou, případně podle požadavků investora.

El. instalace bude uložena pod omítkou.

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 +Z1+Z2 – viz. technická zpráva.

Umístění zásuvek vedle umyvadel a dřezu bude provedeno dle ČSN 33 2130 ed. 3 – umývací prostor.

Vyracoval:		Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová			
Místo:	Kyjov				
Investor:	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov				
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika				
Akce:	OPRAVA ZÁZEMÍ BARU VE 2.N.P. KULTURNÍHO DOMU V KYJOVĚ SVĚTELNÉ ROZVODY 2.NP				Datum: 11/2023 Stupeň: OS Měřítko: 1:50 Výkres č.: 03 Paré č.: