

#### D.6.4.2. VZT

##### SSZ (seznam strojů a zařízení)

Akce Stavební úpravy kuchyně a zázemí restaurace Kulturního domu.

Investor: Město Kyjov, Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

Pos.	Popis položky	m.j.	Množs.	Dodávka		Montáž		Hmotnost	
				Jednotlivé	Celkem	Jednotlivé	Celkem	Jednotlivé	Celkem
				Kč	Kč	Kč	Kč	kg	kg
	<b>1.NP</b>								
<b>1.</b>	<b>1.NP VZT (odvětrání) kuchyně</b>								
1	VZT jednotka Qv 10000 m3/h, dp.ext. 530 Pa	ks	1		0			1566	
	včetně MaR,								
2	Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 19/22 kW	ks	1		0			110	
3	Komunikační modul	ks	1		0				
4	Podstavné nohy - pryž, střešní průchod	ks	1		0				
5	Cu potrubí 10/22	m	12		0				
6	Rošt pro Cu potrubí	m	12		0				
7	VZT potrubí do pr. 560, nerezové, 100% tvarovky	m	6		0				
8	VZT potrubí do pr. 450, nerezové, 40% tvarovky	m	64		0				
9	VZT potrubí do obvodu 3300 mm, Zn , 40% tvarovek	m	24		0				
10	Odvod kondenzátu	m	18		0				
11	Kulisy tlumičů hluku	ks	16		0	zahrnuto v 1.8			
12	Textilní vyústky	ks	2		0				
13	Digestoř 4400x2200	ks	1		0				
14	Digestoř 2700x1100	ks	1		0				
15	Digestoř 1000x1000	ks	1		0				
16	Digestoř 1200x1200	ks	2		0				
17	izolace 40 tl.	m2	96		0				
18	Ochranná folie	m2	96		0				
19	montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
20	Rošty a nosné prvky	kpt	1		0				
21	Dopravy	kpt	1		0				
22	Kompletační činnost	kpt	1		0				

23	Lešení , zvedací mechanismy	kpt	1		0				
24	Elektro zapojení	kpt	1		0	profese elektro.			
25	Zaregulování a proškolení obsluhy	kpt	1		0				
26	Montáž	kpt	1		0				
27	Nosná konstrukce pro VZT zařízení	ks	1		0	stavba		500	
28	topný kabel	ks	2		0				
	<b>CELKEM</b>				<b>0</b>				
<b>2.</b>	<b>1.NP VZT (odvětrání) restaurace</b>								
1	VZT jednotka Qv 3300 m3/h, dp.ext. 530 Pa	ks	1		0			414	
	včetně MaR								
2	Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 15/17 kW	ks	1		0			88	
3	Komunikační modul	ks	1		0				
4	Podstavné nohy - pryž, střešní průchod	ks	1		0				
5	Cu potrubí 10/22	m	12		0				
6	Rošt pro Cu potrubí	m	12		0				
7	topný kabel	ks	1		0				
8	VZT potrubí do obvodu 1600 mm, Zn, 40% tvarovek	m	24		0				
	VZT potrubí PUR do obvodu 1500 mm	m	56		0				
9	Odvod kondenzátu	m	10		0				
10	Kulisy tlumičů hluku	ks	16		0	zahrnnuto v 2.8			
11	izolace 40 tl.	m2	48		0				
12	Kombinovaná žaluzie - atyp	kpt	1		0				
13	mřížky přívodní	ks	12		0				
14	sací mřížky 600x250 1R	ks	3		0				
	KLIMATIZACE: multi split, R410, distributor								
15	Kondenzační jednotka, ch/t výkon - 12,3/13,5 kW	ks	1		0				
16	Kazetová jednotka chl/t výkon 5,3/5,8 vč. ovladače	ks	3		0				
17	podstavné nohy, střešní průchod	ks	1		0				
18	CU potrubí 10/19 mm, 6/12 mm , nosné rošty	m	60		0				
19	Distributor pro 3 jednotky	ks	1		0				
20	Montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				

21	Dopravy	kpt	1		0				
22	Kompletační činnost	kpt	1		0				
23	Lešení , zvedací mechanismy	kpt	1		0				
24	Elektro zapojení	kpt	1		0	profese elektro.			
25	Zaregulování a proškolení obsluhy	kpt	1		0				
26	Montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
<b>3.</b>	<b>1.NP Sociální zázemí restarace - muži</b>								
1	Diagonální potrubní ventilátor pr. 150 mm, tichý	ks	1		0				
2	spojovací manžeta pr. 150 mm	ks	2		0				
3	Samočinná žaluzie 200	ks	1		0				
4	Spiro potrubí do pr. 200 mm, včetně tvarovek 20%	m	26		0				
5	Talířové ventily - odtah pr.100	m	8		0				
6	Zpětná klapka 150	ks	1		0				
7	montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
8	Doprava	kpt	1		0				
9	montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
<b>4.</b>	<b>1.NP Sociální zázemí restarace - ženy</b>								
1	Diagonální potrubní ventilátor pr. 150 mm, tichý	ks	1		0				
2	spojovací manžeta pr.150 mm	kpt	2		0				
3	Spiro potrubí do pr. 150 mm, včetně tvarovek 20%	m	18		0				
4	Zpětná klapka 150	ks	1		0				
5	Talířové ventily - odtah pr.100	ks	8		0				
6	montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
7	Doprava	kpt	1		0				
8	montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
<b>5.</b>	<b>1.NP Sociální zázemí personál</b>								

1	Axiální ventilátor pr.100 - 80 m3/h	ks	1		0				
2	TS 100	m	1		0				
3	Samočinná žaluzie	ks	1		0				
4	Montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
5	Doprava	kpt	1		0				
6	montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
<b>6.</b>	<b>PP Sociální zázemí kuchyně</b>								
1	Diagonální potrubní ventilátor pr. 200 mm, tichý	ks	1		0				
2	spojovací manžeta pr. 200 mm	ks	2		0				
3	Samočinná žaluzie 200	ks	1		0				
4	Talířové ventily - odtah	ks	8		0				
5	Spiro potrubí do pr. 200 mm, včetně tvarovek 30%	m	24		0				
6	montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
7	Doprava	kpt	1		0				
8	montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
<b>7.</b>	<b>PP Podtlakové větrání skladu zeleniny</b>								
1	Axiální ventilátor pr.100 - 80 m3/h	ks	1		0				
2	TS 100	m	1		0				
3	Samočinná žaluzie 100	ks	1		0				
4	montážní a spojovací materiál	kpt	1		0				
5	Doprava	kpt	1		0				
6	montáž	kpt	1		0				
	CELKEM				0				
	<b>REKAPITULACE:</b>								
1.	<b>1.NP VZT (odvětrání) kuchyně</b>				0				
2.	<b>1.NP VZT (odvětrání) restaurace</b>				0				
3.	<b>1.NP Sociální zázemí restarace - muži</b>				0				

4.	1.NP Sociální zázemí restarace - ženy				0				
5.	1.NP Sociální zázemí personál				0				
6.	PP Sociální zázemí kuchyně				0				
7.	PP Podtlakové větrání skladu zeleniny				0				
	<b>CELKEM DODÁVKA Kč bez DPH</b>				<b>0</b>				
	V Miloticích: 9/2023								
	Vypracoval: Ing. Jaroslav Procházka								