

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>
0.01	NEOBSAZENO		0.11	ŠATNA M	7,82
0.02	NEOBSAZENO		0.12	ŠATNA Ž	27,68
0.03	SCHODIŠTÍ	5,67	0.13	SPRCHA Ž	8,73
0.04	CHODBA	22,88	0.14	WC Ž	5,46
0.05	VÝTAH	2,43	0.15	WC M	2,66
0.06	SKLAD OBALŮ	3,78	0.16	CHLADIRNY	
0.07	SKLAD ZELENINY A PØÍPRAVNA	3,24			
0.08	SUCHÝ SKLAD	6,05			
0.09	SUCHÝ SKLAD	6,70			
0.10	SPRCHA M	7,70			

LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

- 
- Rozváděč

 Krabice elektroinstalační vestavná IP20; IP44 Spínač jednopólový vestavný, řazení č. 1, IP20; IP44 Ovladač zapínací vestavný, řazení č. 1/0, IP20 Přepínač střídavý vestavný, řazení č. 6, IP20 Ventilátor potrubní  
Propojení ventilátoru a ovladačů na sociálních zařízeních kabelem CYKY–J 5x1,5

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, sít TN–C–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 3

čl. 411.3.1

 ochranné uzemnění a ochranné pospojování

čl. 411.3.2

 automatické odpojením v případě poruchy

čl. 411.3.3


 dodatečné požadavky pro zásuvky

čl. 411.3.4

 doplňující požadavky pro světelné obvody v sítích TN a TT

čl. 411.4

 sítě TN



Vypracoval:		Ing. Kateřina Svobodová		Ing. Kateřina Svobodová elektroprojekty Nesovice 12, 683 33 Tel.: 603 793 106	
Odpovědný projektant:		Ing. Kateřina Svobodová			
Místo:	Kyjov				
Investor:	Město Kyjov Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov			Datum:	03/2023
Část:	D.1.4 Technika prostředí staveb – elektrotechnika			Stupeň:	0S
Akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ A ZÁZEMÍ RESTAURACE KULTURNÍHO DOMU SVĚTELNÉ ROZVODY 1.PP			Měřítko:	1:50
				Výkres č.:	Paré č.:
				04	