



# MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE: 05.01.2023

Č.J.: MUBPH 1115/2023

SP. ZN.:

VYŘIZUJE: Bc. Renata Pechová

ODDĚLENÍ:

TEL: +420 573 501 941

MOB: +420 773 048 534

E-MAIL: renata.pechova@mubph.cz

DATUM: 10.01.2023

Projekty Sukup s. r. o.  
IČ: 09139818  
Nová 225  
696 61 Vnorovy II – Lideřovice

### Vyjádření k existenci technické infrastruktury

Odboru vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, byla dne 05.01.2023 předložena projektová dokumentace (vč. koordinačního situačního výkresu) pro společné povolení stavby s názvem „**Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově – I. etapa, Bystřice pod Hostýnem**“, navrhované na pozemcích dle koordinačního situačního výkresu, všechny v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, spolu s žádostí o vyjádření města k existenci technické infrastruktury v majetku města (veřejné osvětlení, optický kabel a městský rozhlas) v oblasti výše uvedené stavební akce.

#### Stavebník:

Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zastoupený Projekty Sukup s. r. o., IČ: 09139818, Nová 225, 696 61 Vnorovy II – Lideřovice.

Odbor vnitřní správy sděluje, že při realizaci stavby **bude dotčeno zemní kabelové vedení veřejného osvětlení a veřejný rozhlas**. Při samotné realizaci stavby, zejm. při výkopových pracích je třeba dbát dodržení ochranného pásma zemního kabelového vedení VO vč. veřejného rozhlasu a v místě křížení **provádět zemní práce ručně** bez použití stavební mechanizace.

V těsné blízkosti pozemků dotčených navrhovanou stavbou se nenachází metropolitní síť – optický kabel.

otisk úředního razítka

Bc. Renata Pechová, v. r.  
referent odboru vnitřní správy  
MěÚ Bystřice pod Hostýnem