

Projekty Sukup s.r.o.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

10. 5. 2023

NAŠE ZNAČKA

PM-22536/2023/5203/Kuč

VYŘIZUJE

Bc. Kučerová Nikola

+420 541 637 296

kucerovan@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

6. 6. 2023

**Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově – 1.etapa, Bystřice pod Hostýnem
SO 101 Komunikace**

(K.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem; ORP Bystřice pod Hostýnem; kraj Zlínský; ČHP 4-12-02-0850-0-00)

Charakteristika akce:

Dne 10. 5. 2023 nám byla předložena DUSP stavby „Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově – 1.etapa, Bystřice pod Hostýnem.“ Investorem stavby je město Bystřice pod Hostýnem. Žadatelem a zpracovatelem projektové dokumentace je firma Projekty Sukup s.r.o.

HGP nebyl proveden.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci části místní obslužné komunikace v ulici Za Potokem a rekonstrukci účelové komunikace zajišťující přístup do venkovního společensko-kulturního areálu situovaném jižně od konce ulice Za Potokem v místní části Rychlov města Bystřice pod Hostýnem. Stavba se dělí na větev A a větev B.

Větev A – dojde ke kompletní rekonstrukci místní komunikace v ul. Za Potokem vč. sjednocení šířky komunikace na 5,0 m. Součástí opravy bude také výšková úprava poklopů šachet kanalizace a vodovodních soupátek a rekonstrukce stávajících uličních vpustí.

- Odvodnění je řešeno odvedením dešťových vod do uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové kanalizace ve správě stavebníka zaústěné do VVT Bystřička. V rámci stavby budou rekonstruovány a vhodně rozmístěny 4 uliční vpusti a jedna žlabová vpust (z důvodu blízké polohy stávajícího kanalizačního řádu).

Větev B – dojde ke sjednocení šířky komunikace na 3,5 m, doplnění nezpevněných krajnic a příčných odvodňovacích žlabů zaústěných do vsakovacích jam.

- Odvodnění je řešeno pomocí příčného spádu na terén, popř. prostřednictvím liniového žlabu do zasakovacích jam, kde bude v plném rozsahu zasakována.

Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, že dochází k navýšení odvodňovaných zpevněných ploch. Vzhledem k návrhu odvodnění nedochází ke zvýšení množství dešťových vod odváděných do kanalizace.

Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1080 Bystřička od pramene po ústí do toku Moštěnka.

Stanovisko správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí