



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE

Územní odbor Kroměříž
Dopravní inspektorát

JID:PCR15ETRpo42006402



Č. j. KRPZ-3353-2/ČJ-2023-150806

Kroměříž 11. ledna 2023

Počet listů: 2

Projekty Sukup s.r.o.
Ing. Miroslav Sukup
Nová 225
696 61 Vnorovy II

Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově - 1. etapa, Bystřice pod Hostýnem - stanovisko pro společné řízení

Dne 5. ledna 2023 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci zpracované pro společné územní a stavební řízení akce „Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově - 1. etapa, Bystřice pod Hostýnem“.

Předmětem předložené projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace v Bystřici pod Hostýnem místní části Rychlov - větev A o celkové délce 124,18 m a šíři 5 m s povrchem zpevněným asfaltobetonem, včetně úprav napojení stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem, úpravy napojení účelové komunikace a chodníku v základní šíři 1,5 m s povrchem zpevněným betonovou dlažbou a s varovným pásem šíře 0,4 m z červené reliéfní dlažby dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v místě napojení na komunikaci. Součástí stavby je dále stavební úprava slepě ukončené účelové komunikace - větev B o celkové délce 55,23 m a šíři 3,5 m ohraničená oboustrannou krajnicí šíře 0,5 m tvořenou štěrkodrtí a povrchem zpevněným asfaltobetonem, včetně úprav napojení stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem.

Součástí stavby je rovněž vyznačení trvalé místní úpravy svislého dopravního značení v rozsahu osazení DZ IP10a pod stávající DZ B29 - 1x a B11+E13 text „Vjezd na povolení MěÚ“ - 1x dle podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dopravním plochám dotčeným stavbou Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řízení ve

Březinova 2819
767 28 Kroměříž

www.policie.cz

Tel.: +420 974 675 258
ID DS: w6thp3w
Email: km.di.podatelna@pcr.cz

věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 10 odst. 4 písm. a), b) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění novel, dále § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel v předmětné věci vydává následující **stanovisko**.

V návaznosti na ustanovení § 12 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v zájmu umožnění plynulého odbočení vozidel do prostoru sjezdů a jejich výjezdu na komunikaci, bude minimální šíře sjezdů napojených na řešenou místní komunikaci upravena v hodnotě min. 4 m (týká se sjezdů s šířkou do 4 m). Tělesa sjezdů napojených na výše uvedenou účelovou komunikaci budou opatřena snadno čistitelným zpevněným vozovkovým krytem dle ustanovení § 12 odst. 3 zmíněné vyhlášky č. 104/1997 Sb. (navržené zpevnění šterkodrtí může z důvodu vynášení volně uložených částic do vozovky dotčené komunikace ohrozit bezpečnost provozu, zejména pak bezpečnost cyklistů,).

Navržená dodatková tabulka E13 pod B1 bude z důvodu zlepšení srozumitelnosti opatřena textem „Vjezd na povolení MěÚ Bystřice p. H.“.

Situace stavby upravena dle výše uvedených připomínek bude předložena zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření.

Zpracovatel:

prap. Hana Klobásková, DiS
inspektor

npor. Bc. Petr Vařecha v. r.
vedoucí DI

schváleno elektronicky