zatravněno

zatravněno

stávající chodník

PODHLEDY JSOU ZATEPLENY MIN. VATOU TL. 50 MM

VĚTRACÍ MŘÍŽKA Ø100 U PODLAHY

2x ZÁHRADNÍ VENTIL (čerpání retenční jímky dešťových vod)

1.01 PARKOVÁNÍ ZAHRADNÍ TECHNIKY 141,3 M2 ZÁMKOVÁ DLAŽBA

FASÁDA TĚTO ČÁSTI BUDE ZATEPLENA MIN. VATOU 160 MM

1.02 ŠATNA ŽENY 9,19 M2

1.06 ŠATNA MUŽI 9,19 M2

1.04 WC-Ž 1,67 M2

1.03 PŘEDSÍŇ 2,01 M2

1.07 PŘEDSÍŇ 2,01 M2

1.05 SPRCHA-Ž 1,49 M2

1.08 WC-M 1,67 M2

1.09 SPRCHA-M 1,49 M2

1.10 ZASTŘEŠENÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA

1.11 OPLOCENÁ PLOCHA-DOČASNÉ SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

1.12 BATERIE PVE 1,5 M3

kácený strom (břízka bělokorá)

kácený strom (jeřáb ptačí)

kácený strom (javor klenový)

BEZODTOKÁ JÍMKA NA SPLAŠKOVÉ VODY 12 M3

RETENČNÍ JÍMKA NA DEŠŤOVÉ VODY 12 M3 (kompletní čerpací a filtrační sestava pro jímky dešťových vod)

NABÍJENÍ-ELEKTROAUTO

NABÍJENÍ-ELEKTROMOTO

ODVODŇOVACÍ KANÁLEK 150x150, LITINOVÁ MŘÍŽ 12tun, d. CELKEM 32 M

ODVODŇOVACÍ KANÁLEK 150x150, LITINOVÁ MŘÍŽ 12tun, d. 2 M

stávající oplocení-hřbitovní zeď

STÁVAJÍCÍ SPRÁVNÍ BUDOVA HŘBITOVA

0.000

-0.100

-0.250

-0.400

pv= 47,75 kg/m²

1.SPB

EW 15 DP3 C4

EI 15 DP1

EW 15 DP1

N1.01 - 1.SPB

N1.02 - 1.SPB

N1.04

34A (183B)

34A

183B

55

TS

TOTAL STOP

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ

parkoviště

zatravněno, keře

stávající chodník

Ing. MILAN BORTLÍK autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 1100354

9/2023

ZNAČENÍ HMOT

ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300 MM, Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 MM
VÝPLŇ BETON C25/30, VÝZTUŽ DLE STATIKY
ZEVNITŘ ZDĚNÝ JAKO POHLEDOVÉ A POUZE VYBĚLENÝ, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
NA PODKLADU S LEPIDLEM+POLYSTYREN 50 MM EPS70, TOŽDNÁ, SILIKONOVÁ, ZRNO 2 MM
NA NĚKTERÝCH ČÁSTECH STĚN KERAMICKÝ VELKOPLOŠNÝ OBKLAD SHODNÝ S OBKLADEM STÁV. BUDOVY+2xPERLINKA+10 KOTEV/M2

ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300 MM, Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH TL. 300 MM
ZEVNITŘ HLADKÁ OMÍTKA+VÝMALBA, ZVENKU FASÁDNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA
NA PODKLADU S LEPIDLEM+MIN. VATA FASÁDNÍ TL. 160 MM EPS70, TOŽDNÁ, SILIKONOVÁ, ZRNO 2 MM
NA NĚKTERÝCH ČÁSTECH STĚN KERAMICKÝ VELKOPLOŠNÝ OBKLAD SHODNÝ S OBKLADEM STÁV. BUDOVY+2xPERLINKA+10 KOTEV/M2

ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM A ATIK TL.200 MM, Z TVÁRNIC POROBETONOVÝCH NA TENKOVRSTVÉ LEPIDLO
OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA, ATIKA BUDE ZATEPLENA

ŽELEZOBETONOVÉ VĚNCE, C25/30, VÝZTUŽ 4ø14+třmínky R6 a 250 MM

BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAŽANIN TŘ. C16/20

STĚNKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ

OCELOVÉ I NOSNÍKY-PŘEKLADY

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

KERAMICKÉ OBKLADY STĚN

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN125 DO POTRUBÍ
ODTAH PŘES FASÁDU-VŽDY SE SIFONEM Z KOLEN NA KONDENZÁT
VÝMĚNA VZDUCHU 50 m3/hod na mísu
30 m3/hod na každé umyvadlo

S

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP STÁVAJÍCÍ BUDOVY

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠNUPÁREK	ING. ŠNUPÁREK		

INVESTOR SMO-MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA

STAVBA
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘITOVÉ
SLEZSKÁ OSTRAVA
PARC.Č. 202/1 A 229, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
FORMÁT A4	8
STUPEŇ	DPS
DATUM	12/2022
ZAK.ČÍSLO	01/2020

OBSAH VÝKRESU
PŮDORYS 1NP-NOVÝ STAV

ARCHIVNÍ ČÍSLO 1222-2

ČÍS. VÝKR. 02-N