

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 08.09.2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 51917/2023/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 56896/2023/OV/HP
VYŘIZUJE: Ing. Horáková
TEL.: 595 138 174
E-MAIL: martina.horakova@khsova.cz

DATUM: 04.10.2023

Ing. Štěpán Šňupárek
30. dubna 2034/14
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), posoudila žádost Ing. Štěpána Šňupárka, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 72978325, který zastupuje na základě plné moci ze dne 24.11.2022 stavebníka Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava, ze dne 08.09.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a 229, k.ú. Slezská Ostrava“.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „KHS MSK“) vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a 229, k.ú. Slezská Ostrava“

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti Ing. Štěpána Šňupárka, se sídlem 30. dubna 2034/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 72978325, který zastupuje na základě plné moci ze dne 24.11.2022 stavebníka Statutární město Ostrava, Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16 Ostrava, ze dne 07.09.2023, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení stavby „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a 229, k.ú. Slezská Ostrava“ posoudila KHS MSK jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předmětem předložené projektové dokumentace (Ing. Štěpán Šňupárek, 06/2023) je novostavba technického zázemí v areálu Ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Bude sloužit pro uskladnění zahradní techniky a mechanizace správce hřbitova a parkování užitkových vozidel. Dále zde vzniknou šatny pro ženy a muže – pracovníky hřbitova (pro 5 žen a pro 5 mužů) a krytá oplocená plocha pro skladování drobného materiálu pro údržbu. Tato nová budova bude přistavěna ke stávající správní budově hřbitova.

Dispoziční členění: m.č. 1.01 garáž (sklad a parkování zahradní techniky), 1.02 šatna ženy, 1.03 záchodová předsíň, 1.04 záchod s umyvadlem ženy, 1.05 sprcha ženy, 1.06 šatna muži, 1.07 záchodová předsíň, 1.08 záchod s umyvadlem muži, 1.09 sprcha muži, 1.10 zastřešená otevřená plocha – sklad. Světlá výška

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

garáže/skladu bude 4,6 m, na sanitárním zařízení bude proveden podhled ve výšce 2,75 m. Sanitární zařízení budou využívat pracovníci hřbitova – 5 žen a 5 mužů, kapacita sanitárních zařízení odpovídá počtu zaměstnanců.

Objekt bude vytápěn jen z části – šatny a sanitární zařízení budou vytápěny přímotopy a elektrickými topnými rohožemi. Větrání garáže bude zajištěno větracími průduchy o průměru 150 mm (celkem 14 ks). Sanitární zařízení a šatny budou větrány nuceně podtlakově pomocí ventilátorů, přívod vzduchu bude zajištěn z okolních prostor přes dvevní mřížky. Umělé osvětlení bude řešeno soustavou LED svítidel. Přístavbou nebudou zhoršeny podmínky denního osvětlení stávající správní budovy. Objekt bude připojen na stávající vodovodní rozvod z přilehlé správní budovy (veřejný vodovod).

Předložená projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.

Bc. Zuzana Dočkalová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 2 strany (DS)

1x KHS, oddělení HP, 2 strany