

Druh sítě:
DC 2 IT / max. 1000 VDC
AC 3PEN/3NPE, AC, 50Hz, 400V / TN-C / TN-C-S
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Základní ochrana čl. 411.2: Ochrana před přímým dotykem
- Základní izolace živých částí
- Přepážky nebo kryty

Ochrana při poruše čl. 411.3: Ochrana před dotykem neživých částí
- Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
- Automatickým odpojením v případě poruchy sítí TN
- Doplňková ochrana
  - Proudovými chrániči
  - Doplňujícím ochranným pospojováním v prostorech s vanou nebo sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.415
- Síť TN - čl. 411.4

Vnější vlivy - vnitřní prostory viz protokol o určení vnějších vlivů.
Vnější vlivy - venkovní prostor jsou jednoznačně určeny:
Prostory venkovní: AA7; AB7; AC1; AD2; AE2; AF2; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1-1; AN3; AP1; AQ3; AR2; AS2; BA5; BC3; BD1; BE1; CA1; CB1.

Opatření:
Použití zařízení s vyšším krytím (min. IP44)
Povrchová úprava zařízení a šroubů před korozí,
odolnost UV záření, opatrná pokládka kabelů.

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING. ONDŘEJ ŠE	ING. ONDŘEJ ŠE	ING. ŠKLUPÁREK		
INVESTOR	SMO–MĚSTSKÝ OBVOD SLEZSKÁ OSTRAVA		SPEC.	
STAVBA	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ SLEZSKÁ OSTRAVA PARC.Č. 202/1 A 229, K.Ú. SLEZSKÁ OSTRAVA		TK	
			MĚŘÍTKO	1:50
			ROZMĚR	420x841
			STUPEŇ	DPS
			DATUM	10/2023
			ZAK.ČÍSLO	01/2020
OBSAH VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP		ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍS. VÝKR
			1222–2	D.1.4.i–03.2