



statutární město Ostrava  
**městský obvod Slezská Ostrava**  
úřad městského obvodu

Vaše značka: -----  
Ze dne: 2023-12-19  
Č. j.: SLE 269/24/DaŽP/Bor  
Sp. zn.: S-SLE 54561,54562/23/DaŽP

Pan  
Ing. Štěpán Šňupárek  
30.dubna 14/2034  
702 00 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Ilona Borošová  
Telefon: 599 410 050  
DS: 56zbpub  
E-mail: [ilona.borosova@slezska.cz](mailto:ilona.borosova@slezska.cz)

Datum: 2024-01-03

**Stavba „Technické zázemí na ústředním hřbitově Slezská Ostrava, parc. č. 202/1 a 229, k. ú. Slezská Ostrava“ - stanovisko pro účely vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení**

SMO Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí obdržel žádost o vydání stanoviska k výše uvedené stavbě. Novostavba technického zázemí, navržena jako jednopodlažní nepodsklepená budova s plochou střechou, bude sloužit jako technické zázemí pro správce hřbitova – šatny pro pracovníky, sklad pro drobný majetek pro údržbu, parkovací plocha pro vozidla, zahradní techniku a jiné mechanismy. Součástí stavby budou i zpevněné plochy před budovou. Tato budova bude přistavěna ke stávající budově a napojena na areálový rozvod NN, vody a na dešťovou kanalizaci. Splaškové vody budou likvidovány v bezodtokové jímce. Budova, mimo šatny, nebude vytápěna, ale v garáži bude po celý rok udržitelná teplota pro elektrovozidla. Stavba bude v kolizi celkem se 6 ks dřevin a skupinou keřů, které bude nutno odstranit.

Zdejší odbor z titulu správce areálu ústředního hřbitova nemá k předložené projektové dokumentaci zásadní připomínky.

V současné době společnost Meerkatelier s.r.o. (Ing. arch. Jiří Kočí, mobil 728 372 704) projekčně připravuje stavbu „Rekonstrukce krematoria“, jejíž součástí je změna užívání stoky „A“ z dešťové na jednotnou kanalizaci. Tato stávající stoka prochází areálem ústředního hřbitova a po dořešení změny užívání budou do stoky napojeny odpadní vody z krematoria. Bylo by vhodné projekčně prověřit, zda na tuto stoku lze technicky v budoucnu napojit odpadní vody z předmětné novostavby (*Stoka je v majetku městského obvodu. Po změně užívání bude předána do majetku města a správy OVaK a.s. Trasa stoky je známa, ale nemáme upřesněno, v jaké hloubce se nachází*).

Upozorňujeme, že celý areál ústředního hřbitova je veden jak významný krajinný prvek (VKP). Žádost o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody musí obsahovat všechny dřeviny, které budou v kolizi se stavbou.

S pozdravem

- otisk razítka -

Ing. Ilona Borošová  
vedoucí odboru DaŽP  
„elektronicky podepsáno“

**OSTRAVA!!!**  
**SLEZSKÁ OSTRAVA**