

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM :

ským odpojením od zdroje

CSN 33 2000-4-41 ed.3,
- proudovým chráničem


ČSN 33 2000-4-41 ed.3,

doplňujícím ochranným

INSTALOVANÝ PŘÍKON:

$$P_i = 91 \text{ kW}$$

Pb = 73kW

projektant : Hrbáčický Marek	datum : leden 2023	
stupeň PD : DSP + DPS	zakázka : 06-2023	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín		
stavba : Městská knihovna Hodonín - snížení energet. náročnosti a revitalizace vnitřních prostor		formát : A4
obsah : D.1.4.2 Elektroinstalace		měřítko : -
Celkové funkční schema		<div style="text-align: right;"> výškes č. : D.1.4.2.5 </div>