PÁS PLASTOVÝCH OKEN ROZMĚRU 1200 x 2300 MM A MEZIOKENNÍCH VLOŽEK S PARAPETEM VYSOKÝM 850 MM



PÁS PLASTOVÝCH OKEN ROZMĚRU 1200 x 2300 MM A MEZIOKENNÍCH VLOŽEK S PARAPETEM VYSOKÝM 850 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA
2.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	50,15	MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.02	KANCELÁŘ (EKONOM)	96,97	PVC POVLAK
2.03	ŠATNA	12,61	PVC POVLAK
2.04	KANCELÁŘ (KATALOGIZACE)	72,24	PVC POVLAK
2.05	KANCELÁŘ (KATALOGIZACE)	45,55	PVC POVLAK
2.06	SKLAD	21,22	PVC POVLAK
2.07	PC UČEBNA	63,74	PVC POVLAK
2.08	ČÍTÁRNA A STUDOVNA	84,69	PVC POVLAK
2.09	VÝSTAVNÍ SÁL	96,58	PVC POVLAK
2.10	DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	142,48	PVC POVLAK
2.11	DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	96,58	PVC POVLAK
2.12	HALA SE SCHODIŠTĚM	64,87	MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.13	CHODBA	68,59	MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.14	SKLAD	14,98	TERACOVÁ DLAŽBA
2.15	SKLAD	8,56	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.16	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,62	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.17	PŘEDSÍŇ	2,39	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.18	SKLAD	5,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.19	MÍSTNOST SE SERVEREM	10,48	TERACOVÁ DLAŽBA
2.20	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	33,57	MRAMOROVÁ DLAŽBA
2.21	CHODBA	27,40	TERACOVÁ DLAŽBA
2.22	DĚTSKÝ SKLAD	13,52	TERACOVÁ DLAŽBA
2.23	SKLAD	21,58	PVC POVLAK
2.24	SKLAD	14,56	TERACOVÁ DLAŽBA
2.25	PŘEDSÍŇ WC	2,35	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.26	WC (PERSONÁL)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.27	PŘEDSÍŇ WC	2,32	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.28	WC (PERSONÁL)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.29	PŘEDSÍŇ WC	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.30	WC (PERSONÁL)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.31	KUCHYŇKA (PERSONÁL)	3,97	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.32	KANCELÁŘ (SENIORPAS)	31,08	PVC POVLAK
2.33	PŘEDSÍŇ	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.34	PŘEDSÍŇ WC	2,85	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.35	WC (VEŘEJNOST)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.36	WC (VEŘEJNOST)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.37	PŘEDSÍŇ WC	3,89	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.38	SKLAD	2,34	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.39	WC (VEŘEJNOST)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.40	WC (VEŘEJNOST)	1,26	KERAMICKÁ DLAŽBA
2.41	ZAŠIVÁRNA	35,07	KOBEREC
2.42	ODDĚLENÍ SLUŽEB	28,09	PVC POVLAK
2.43	ODDĚLENÍ SLUŽEB	37,10	PVC POVLAK
2.44	ODDĚLENÍ SLUŽEB	23,22	PVC POVLAK
2.45	KANCELÁŘ (ŘEDITEL)	41,81	PVC POVLAK
2.46	ZASEDACÍ MÍSTNOST	78,45	PVC POVLAK

- Veškeré potrubí v serverovně požárně izolovat minerální vatou tl. 40 mm, EI 45
- Přívodní potrubí mezi m.č. 2.04 a 2.13 požárně izolovat min. po dělicí 1000 mm od prostupu z 2.13 do 2.04
- Přívodní potrubí mezi m.č. 2.32 a 2.41 požárně izolovat min. po dělicí 1000 mm od prostupu z 2.41 do 2.32
- U zař. č. 4 izolovat veškeré výfukové potrubí od prostupu z venkovního prostředí po jednotlivé zpětné klapky, včetně klapek
- Veškeré potrubí ve venkovním prostředí z předizolovaného ALP potrubí, tl. izolace 30 mm
- Požární klapky osadit tak, aby byly přístupné ze serverovny, požární klapky mezi m.č. 2.10 a 2.13 budou přístupné z m.č. 2.13, revizní dvířka zajistí stavba
- Veškeré potrubí ve vnitřním prostředí bude vedeno v SDK kastlu nebo v podhledu, pouze v m.č. 2.19 a 2.06 bude přiznané – SDK kastl nebo podhled zajistí stavba
- Veškerá prostupy, jejich zapravení, zajištění proti zatékání a výmalbu zajistí stavba
- Revizní dvířka pro regulační prvky zajistí stavba
- Požární ucpávky, případně požární dazdění zajistí stavba
- PD... dveře bez prahu s 20 mm mezerou zajistí stavba
- Demontáž veškerého stávajícího VZT zařízení a příslušenství v hygienickém zázemí zajistí VZT
- Demontáž stávajících vnitřních, venkovních jednotek, Cu potrubí a příslušenství zajistí profese KLM
- Stávající KLM zařízení v serverovně a infocentru zůstane zachována ve stávajícím stavu
- Modulární systémové ocelové konstrukce pod VZT jednotky, KLM jednotky a VZT potrubí na střeše zajistí profese VZT a KLM, na těchto konstrukcích pro zař. č. 1,2,3 budou osazeny elektrické rozvaděče
- Většina přívodního a odvodního potrubí je vedeno pod sebou, pokud tomu tak je, tak vždy horní potrubí je přívodní, HH hrana tohoto potrubí je min. 30–50 mm pod stropem, HH odvodního potrubí je min. 50 mm pod SH přívodního potrubí. U osazení požárních klapek pod sebou je nutno respektovat minimální vzdálenosti od stěn a od potrubí, které určuje dodavatel!!
- Při montáži respektovat stávající PBŘ stavby
- HH... HORNÍ HRANA
- SH... SPODNÍ HRANA
- HR... HORNÍ HRANA ROVNÁ
- SR... SPODNÍ HRANA ROVNÁ
- OS... OSOVÉ

LEGENDA VZT POTRUBÍ

- SÁNÍ VZDUCHU
- VÝFUK VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU
- ODVOD VZDUCHU
- CU CHLADIVOVÉ POTRUBÍ
- TEPELNÁ IZOLACE, MIN. VATA TL. 80 MM
- TEPELNÁ IZOLACE, KAUČUK TL. 12 MM
- POŽÁRNÍ IZOLACE, MIN. VATA TL. 40 MM EI 45

VYPRACOVAL:	Ing. Michal Biza	KLIMABOTT Klimabott s.r.o., Masarykovo náměstí 383/8 69501 Hodonín, www.klimabott.cz	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Ondrovčík		
PROFESE:	Z.T.Z.V.T.(VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ)		
STAVEBNÍK:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín		
MÍSTO STAVBY:	Hodonín		
NÁZEV AKCE:	Městská knihovna Hodonín - snížení energetické náročnosti a revitalitalizace vnitřních prostor	STUPEŇ	DSP-IDPS
		FORMÁT	16A4
		DATUM	01/ 2023
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO	1:50
Půdorys 2.NP - chlazení		Č.ZAK.	2215057
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.1-06