

Příloha č.1 - VÝKONOVÁ TABULKA

2218057 - Městská knihovna Hodonín - snížení energetické náročnosti a revitalizace vnitřních prostor

VZDUCHOTECHNIKA, CHLAZENÍ

Č. zař.	Název zařízení	Přívod vzduchu										Odvod vzduchu			
		Vzduchový výkon m3/h	Externí tlak Pa	Topný výkon kW	Nap. V	Chladicí výkon kW	Teplotní spád °C/°C	Topný výkon kW	Teplotní spád °C/°C	Elektrický příkon kW	Nap. V	Vzduchový výkon m3/h	Externí tlak Pa	Elektrický příkon kW	Nap. V
1	Teplovzdušné větrání 1.NP	3 000	350	7,2	400					2,50	400	3 000	350	2,50	400
1a	Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1					13,40	R32	15,50	R32	4,50	400				
1.70	Aroma difuzér										230				
2	Teplovzdušné větrání 2.NP – část kanceláří	2 475	500							2,50	400	2 475	500	2,50	400
2a	Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1					13,40	R32	15,50	R32	4,50	400				
2.02.01	Smart box - 1 ks	1 000								0,01	230	1 000		0,01	230
2.02.02	Smart box - 1 ks	1 075								0,01	230	1 075		0,01	230
2.02.03	Smart box - 1 ks	400								0,01	230	400		0,01	230
2.70	Aroma difuzér										230				
3	Teplovzdušné větrání 1.NP	4 400	300	9,9	400					3,30	400	4 400	300	3,30	400
3a	Zdroj chladu/ tepla pro zařízení 1					15,00	R32	18,00	R32	5,50	400				
3.70	Aroma difuzér										230				
4	Podtlakové větrání m.č. 2.16											50	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.25+2.26											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.27+2.28											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.29+2.30											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.18											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.32+1.33											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.34+1.35											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.36+1.37											80	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.31											100	95	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.24											100	95	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.33+2.35+2.36											130	85	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.19+1.21+1.22											130	85	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.30+1.31											180	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.09+1.10+1.11+1.12+1.13											180	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.14.1.15+1.16+1.17											180	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 2.37+2.38+2.39+2.40											180	75	0,10	230
4	Podtlakové větrání m.č. 1.08											330	80	0,10	230
5	Chlazení knihovny - venkovní jednotka					56,00	R410a	56,00	R410a	20,00	400				
5	Chlazení knihovny - venkovní jednotka					56,00	R410a	56,00	R410a	20,00	400				
5	Podstropní jednotka					8,00	R410a	9,00	R410a	0,10	230				
5	Podstropní jednotka					7,10	R410a	8,00	R410a	0,10	230				
5	Podstropní jednotka					7,10	R410a	8,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					9,00	R410a	10,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					9,00	R410a	10,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					9,00	R410a	10,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					9,00	R410a	10,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					7,10	R410a	8,00	R410a	0,10	230				
5	Kazetová jednotka					5,60	R410a	6,30	R410a	0,10	230				

[illegible]