Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 17.01.2023

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01
Číslo zákazníka/projektu.: 00017 / 01/017

Projektant/montážní firma:

Společnost: Knihovna Hodonín
Název: LPS III.
Ulice: Národní třída 3957, Hodonín
PSČ: 695 01
Telefon:

Dostatečná vzdálenost



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)
Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00017
Jméno: Městká knihovna Hodonín
Ulice: Národní třída 3957/36
PSČ: -695 01-Hodonín

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III
Proudové zatížení: 100 kA
k_m - Izolační hodnota km: 0.7
Úroveň potenciálu: -1 m
Max. dostatečná vzdálenost 39 cm

Projekt:

Číslo projektu: 01/017
Název projektu:
Ulice: Národní třída Hodonín
PSČ: CZ-695 01-Hodonín

Verze DEHN Distance Tool 22/22 (3.251); © Copyright 2022 DEHN SE