



- SP - PŘIPOJOVACÍ SVORKA
- SO - OKAPOVÁ SVORKA
- ⊗ SM - MĚŘICÍ SVORKA
- KS - KŘÍŽOVÁ SVORKA
- JT - TYČOVÝ JÍMAČ ROVNÝ
- - TYČOVÝ ZEMNIČ FeZn
- ZEMNIČ - DRÁT 10mm FeZn
- SVOD - DRÁT 8mm AlMgSi
- JÍMAČ - DRÁT 8mm AlMgSi
- OCELOVÁ KONSTRUKCE STÍNĚNÍ

REKONSTRUKCE JÍMACÍ SOUSTAVY BUDE PROVEDENA V SOULADU S ČSN EN 62305. MAXIMÁLNÍ ROZMĚR OKA MŘÍŽOVÉ SOUSTAVY JE STANOVEN DLE TŘÍDY LPS 2 NA 15M. DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST OD VEDENÍ JE STANOVENA VÝPOČTEM NA 39CM, NEJVYŠŠÍ BOD BUDOVY (STROJOVNA VÝTAHU) JE VYSOKÝ 9M, V BLÍZKOSTI BUDOVY SE NACHÁZÍ NEJMÉNĚ DVĚ VÝŠKOVÉ BUDOVY. SVODY A ZEMNIČ ZŮSTÁVAJÍ PŮVODNÍ A PŘI REKONSTRUKCI SE PROVEDE JEJICH KONTROLA - PŘÍPADNÉ NEDOSTATKY NA STÁVAJÍCÍM SE MUSÍ PŘI REKONSTRUKCI OPRAVIT. JÍMACÍ VEDENÍ A VEDENÍ SVODŮ BUDE PROVEDENO DRÁTEM AlMgSi 8MM, ZEMNIČ JE VYVEDEN DRÁTEM ZnFe 10MM. PROVEDENÁ REKONSTRUKCE MUSÍ BÝT PODROBENA VÝCHOZÍ REVIZI. PODROBNÝ POPIS VIZ PŘILOŽENÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VED. PROJEKTANT ING. RENATA DOBEŠOVÁ	VYPRACOVAL JAKUB KAZÍK	KONTROLOVAL PETR HOLÍK	HE HORAENERGY		HORA ENERGY, s.r.o. Měšťanská 3906/11a 695 01 HODONÍN IČ: 01595822 DIČ: CZ01595822
MÍSTO AKCE: Národní třída 36, Hodonín			Č. ZAKÁZKY	22169H	
INVESTOR: Město Hodonín, Masarykovo náměstí 1			ÚČEL	DPS+DSP	
AKCE: HROMOSVOD Knihovna Hodonín rekonstrukce jímací soustavy			DATUM	17.12.2023	
			REVIZE	0	
			FORMÁT	A3	
NÁZEV: HROMOSVOD			MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.	
			1:100	D.1.4.4.2	