

### Příloha č. 3 - TABULKA CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ

2218057 - Městská knihovna Hodonín - snížení energetické náročnosti a revitalizace vnitřních prostor

Zařízení	Č. Místnosti	Název místnosti	Top. Výkon	Chl. Výkon	Teplota zima	Teplota léto
			W	W	°C	°C
5	1.02	HALA SE SCHODIŠTĚM	8000	7100	N	te-3
5	1.04	PŮJČOVNA KNIH	50000	45000	N	te-3
5	1.29	SKLAD KNIH	5000	4500	N	te-3
5	2.02	KANCELÁŘ (EKONOM)	9000	8000	N	te-3
5	2.04	KANCELÁŘ (KATALOGIZACE)	6300	5600	N	te-3
5	2.05	KANCELÁŘ (KATALOGIZACE)	4000	3600	N	te-3
5	2.07	PC UČEBNA	8000	7100	N	te-3
5	2.08	ČÍTÁRNA A STUDOVNA	8000	7100	N	te-3
5	2.09	VÝSTAVNÍ SÁL	9000	8000	N	te-3
5	2.10	DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	12600	11200	N	te-3
5	2.11	DĚTSKÉ ODDĚLENÍ	8000	7100	N	te-3
5	2.32	KANCELÁŘ (SENIORPAS)	3200	2800	N	te-3
5	2.41	ZAŠÍVÁRNA	3200	2800	N	te-3
5	2.42	ODDĚLENÍ SLUŽEB	3200	2800	N	te-3
5	2.43	ODDĚLENÍ SLUŽEB	3200	2800	N	te-3
5	2.44	ODDĚLENÍ SLUŽEB	3200	2800	N	te-3
5	2.45	KANCELÁŘ (ŘEDITEL)	4000	3600	N	te-3
5	2.46	ZASEDACÍ MÍSTNOST	8000	7200	N	te-3
<b>celkem</b>			<b>155900</b>	<b>139100</b>		