



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

m.č.	účel místnosti
1	CHLAZENÝ SKLAD ZEL.
2	SKLAD
3	HRUBÁ PŘÍP. ZELENINY
4	SKLAD CHLAZ. A MRAŽ.
5	SKLAD
6	SKLAD
7	SKLAD
8	CHODBA
8.1	CHODBA
8.2	CHODBA
11	KANCELÁŘ

- ▷ 1 ◁ - nerez drátěný kabelový žlab 500/50
▷ 2 ◁ - nerez drátěný kabelový žlab 250/50
▷ 3 ◁ - nerez drátěný kabelový žlab 100/50
▷ 4 ◁ - nerez drátěný kabelový žlab 50/50

POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ : **3NPE 50Hz, 400V, TN-S**
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed3 : ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
HLAVNÍ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ PROVÉST DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 A ČSN 33 2000-5-54 ed.3, PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ
NA CHODBĚ BUDE PRO NAPÁJECÍ PŘÍVODY PRO ELEKTRO SPOTŘEBIČE KUCHYNĚ INSTALOVÁN ROZVADĚČ RMS1
INSTALACE BUDE PROVEDENA PLASTOVÝMI KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA CHODBĚ V DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU, V DRÁŽCE POD OMÍTKOU

rm* - připojovací místo technologického zařízení, společně se silovým kabelem bude veden vodič CY 6žž pro doplňující pospojování ve varných blocích v prostoru kuchyně
provádění vrtaných otvorů stropem nutno koordinovat s dodavatelem technologie a musí být odsouhlaseno stavebním dozorem a musí být o tom proveden zápis ve stavebním deníku

◻ připojení doplňujícího pospojování, vodič CY 6žž

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. TRUNDA JIŘÍ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE:	ČÁST: ELEKTRO DATUM: 11/2023 ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	FORMÁT: A1 STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU:	MĚŘÍTKO: 1:75	ČÍSLO: EL-10
ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1NP		