



POZNÁMKA

PRO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PO OBVODU KUCHYNĚ V DRÁŽCE PO OMÍTKOU ULOŽEN VODIČ CY25 zž A V URČENÝCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY KRABICE, ZE KTERÝCH BUDE VODIČEM CY6 zž PŘIPOJENO VYBAVENÍ KUCHYNĚ.

K OCHRANNÉMU DOPLŇJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU PŘIPOJENY I NEREZOVÉ VPUSTI (VODIČ BUDE VEDEN POD STROPEM V 1NP SPOLEČNĚ SE SILOVÝM KABELEM) A DIGESTOŘE.

DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO KE SVORCE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP.

HLAVNÍ A DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed3

 svorka ochranného doplňujícího pospojování
- vodič CY6zž, délky cca 500 mm

 EKVIPOTENCIÁLOVÁ SVORKOVNICE HOP

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. JIŘÍ TRUNDA	GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE:	ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: ELEKTRO FÓRMÁT: A1 DATUM: 10/2023 STUPEŇ: DPS ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL
OBSAH VÝKRESU:	DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ 2NP	MĚŘÍTKO: 1: 75 ČÍSLO: EL-08