


## ČELNÍ POHLED

M 1:10



### POZNÁMKA

OCELOPLECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ \*\*\*\*\* , ROZM. 605x572x156mm

PRO 72 MODULŮ, KRYTÍ IP40/20, VÝVODY SHORA

NÁTĚR SLONOVÁ KOST


PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 3NPE~40Hz,400V,TN-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOT. NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

INSTALOVANÝ VÝKON :  $P_i = 7 \text{ kW}$

SOUDOBY PŘÍKON :  $P_s = 4 \text{ kW}$

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. TRUNDA JIŘÍ	 GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: ELEKTRO	FORMÁT: A4
		DATUM: 11/2023	STUPEŇ: DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	ROZVÁDĚČ RS 1 - čelní pohled	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
			EL-17