



LEGENDA KABELÁŽE

- PZTS 1x FTP Cat.5e LS0H, propojení čidlo/expandér
- PZTS 1x FTP Cat.5e LS0H + 1x CYSY 2x1,5, sběrnice systému pro PZTS
- PZTS 1x FTP Cat.5e, linka poplachových sirén

LEGENDA ZNAČEK

- PZTS ÚSTŘEDNA SYSTÉMU PZTS
- Zdroj POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ SBĚRNICE
- EXP 01 SBĚNICOVÝ MODUL, KONCENTRÁTOR
- OVLÁDACÍ LCD KLÁVESNICE
- VNITŘNÍ POPLACHOVÁ SIRÉNA
- AUTOMATICKÝ KOUŘOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- PIR DETEKTOR POHYBU

Tato dokumentace je ve smyslu autorakého zákona považována za duševní vlastnictví firmy POLSON SECURITY s.r.o. Jakékoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze provádět pouze s předchozím souhlasem firmy POLSON SECURITY s.r.o.

ČÍSLO	POPIS ZMĚNY	PROVEDL	DATUM
<div><div><div>POLSON SECURITY</div><div>POLSON SECURITY s.r.o. Březnice 366 760 01 Březnice IČO: 02697157 info@polsonsecurity.cz</div></div><div><div>NÁZEV ZAKÁZKY</div><div>MŠ Sídlištní 4, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa</div></div><div><div>INVESTOR</div><div>Město Hodonín, Masarykovo nam. 1, 695 35 Hodonín</div></div><div><div>MÍSTO STAVBY</div><div>MŠ Sídlištní 4, Hodonín</div></div></div>		Autorizace	
PS: Dvoupodlažní pavilon S0:			
PROFESE D.1.4.2 Elektronické komunikace		STUPEŇ DPS	ZAKÁZKA Č. PS 385/2023
NÁZEV VÝKRESU BLOKOVÉ SCHÉMA - PZTS		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT 594x297
KRESLIL Ing. Petr Míka		SCHVÁLIL Ing. David Polášek	DATUM 11/2023
ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.2-06			