Půdorys 1.np - jednopodlažní část objektu



Poznámka

- NAVRŽENOU ELEKTROINSTALACI PROVÉST VODIČI CYKY ULOŽENÝMI V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH NA POVRCHU A POMOCÍ PŘÍCHYTEK
- KABELOVÉ TRASY NAPÁJEJÍCÍ PBZ (NO, TS, CS) BUDOU PROVEDENY JAKO KABELOVÉ TRASY S INTEGROVANOU FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU S KLASIFIKACÍ P60-R A SPLŇUJÍCÍ POŽADAVEK TŘÍDY REAKCE NA OHEŇ B2cas1d1a1 S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ KABELOVÉHO SYSTÉMU.
- POŽÁRNÍ UTĚSNĚNÍ 45 minut

Technické údaje

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 PE+N ~ 50Hz 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM : automatickým odpojením od zdroje
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 411.4
doplňková - proudovým chráničem
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním
ČSN 33 2000-4-41 ed.3, čl. 415.2

projektant : Hrbotický Marek		datum : srpen 2023	Marek Hrbotický projektování elektrických zařízení Kasárenská 4, 695 01 Hodonín IČ: 680 22 999
stupeň PD : DPS		zakázka : 33-2023	
investor : Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín			
stavba : MŠ Sídlištní 4, Hodonín - - Rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa			formát : 15xA4 měřítko : 1 : 50
obsah : D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4 Technika prostředí staveb D.1.4.1 Silnoproudá elektrotechnika - 1. np			D.1.4.1.5