



LEGENDA ZNAČEK ELEKTRO

drát pro ochranné pospojování

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ PŘIVÉST
I K NEREZOVÝM VPUSTÍM A DIGESTOŘÍM.

POZNÁMKA

PRO DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PO OBVODU KUCHYNĚ V DRÁŽCE PO OMÍTKOU ULOŽEN VODIČ CY25 zž A V URČENÝCH MÍSTECH BUDOU INSTALOVÁNY KRABICE, ZE KTERÝCH BUDE VODIČEM CY6 zž PŘIPOJENO VYBAVENÍ KUCHYNĚ. K OCHRANNÉMU DOPLŇJÍCÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDOU PŘIPOJENY I NEREZOVÉ VPUSTI (VODIČ BUDE VEDEN POD STROPEN V 1NP SPOLEČNĚ SE SILOVÝM KABELEM) A DIGESTOŘE. DOPLŇJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO KE SVORCE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ HOP. HLAVNÍ A DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN 33 2000-5-54 ed3

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT ELEKTRO:	ING. JIŘÍ TRUNDA	<div></div>	GASTROSEV, s.r.o. Frydecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	MŠ PIONÝRSKÁ - BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 730/9 792 01 BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A1
OBSAH VÝKRESU:	DOPLŇJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ	DATUM:	12/2023 STUPĚN: DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO:
		1: 50	EL-08