

NÁZEV	PŘÍVOD	VÝVOD	HLAVNÍ POSPOJ.
VÝKON [kW]		70.0	
M.Č.	fasáda	chodba	chodba

POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ ZAPUŠTĚNÝ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ BUDE PŘEZBROJEN
(HLAVNÍ JISTIČ PŘED ELEKTROMĚREM 3x63A, BUDE NAHRAZEN JISTIČEM 3x80A)
BUDE VYVEDEN NOVÝ NAPÁJECÍ VÝVOD PRO ROZVADĚČ KUCHYNĚ RM2
KABELEM CYKY 5Cx35
PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:
PŘÍVOD A STÁVAJÍCÍ INSTALACE - 3 NPE~50Hz,400V, TN-C
VÝVOD PRO RM2 - 3NPE 50Hz,400V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
DLE ČSN 33 2000-4-41ed3: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKROTECHNIKA

PROJEKTANT SILNOP. ELEKTROTECHNIKA: Ing.J.TRUNDA		GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	
NÁZEV AKCE: MŠ PIONÝRSKÁ - BRUNTÁL, PIONÝRSKÁ 730/9 792 01 BRUNTÁL - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST: TECHNOLOGIE	FORMÁT: A3
	DATUM: **12/2023**	STUPEŇ: DPS
	ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ RE - přezbrojení	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO: EL–11